



Szám: 5190-2/13/2009.

Előadó: Boros Regina

Tel.: 94/506-720

Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Tárgy Kőszeg, Róti Völgyi u. 3. szám alatti ingatlan villamos energia ellátására tervezett 20 kV-os légvezeték létesítésével kapcsolatos előzetes vizsgálati eljárás

H A T Á R O Z A T

I.

Az E.ON Észak–dunántúli Áramhálózati Zrt. (Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) által, a Kőszeg, Róti Völgyi u. 3. szám alatti ingatlan villamos energia ellátására tervezett 20 kV-os légvezeték létesítésével kapcsolatos, felügyelőségemre benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat

e l f o g a d o m ,

egyben megállapítom, hogy a **tárgyi beruházás megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

A környezetvédelmi kikötések, feltételrendszerek az építési engedélyezési eljárás során, szakhatósági állásfoglalás keretében kerülnek rögzítésre.

II.

Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásai

Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete (Győr) 3949-5/2009. számú szakhatósági hozzájárulásában megfogalmazott kikötések

- A kivitelezés során be kell tartani a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (V. 15.) GKM rendelet 11. §-ban meghatározott tilalmakat, valamint a 14. §-ban meghatározott korlátozásokat.
- A kivitelezés során a dolgozók részére az ivóvízellátást biztosítani szükséges.
- A munkahelyen vagy annak közvetlen szomszédságában a munkavállalók részére kézmosóval ellátott illemhelyet kell biztosítani.
- A keletkező szennyvíz ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni szükséges, egyedi zárt szennyvízgyűjtő, vagy közműpótló berendezés biztosításával.

- A munkavégzés során keletkező települési (kommunális) hulladékokat zártan kell gyűjteni. A gyűjtő edényeket úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. A kommunális hulladékot a helyi szabályozási tervben erre a célra kijelölt hulladéklerakóban szabad elhelyezni.
- A munkahelyen biztosítani szükséges a felhasznált veszélyes anyagok és ezeket tartalmazó hulladékok biztonságos, környezetszennyezést kizáró módon történő elkülönített és zárt tárolását.
- A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatokat, a munkahelyi expozíciót felmérni. Ennek csökkentése érdekében a foglalkoztatás feltételeként biztosítani kell a kullancsenkefalitisz elleni védőoltást.

A Körzeti Földhivatal (Szombathely) 10311/2009. számú szakhatósági hozzájárulásában megfogalmazott kikötések

- Mivel a tervezett beruházás termőföldet érint, az igénybevétel megkezdésének előfeltétele a más célú hasznosítást engedélyező jogerős határozat megléte.

A Veszprémi Bányakapitányság (Veszprém) VBK/2514/2/2009. számú szakhatósági hozzájárulásában megfogalmazott kikötések

- A légvezeték kiépítése során a földtani közeg nem szennyeződhet.
- A földtani közeg szennyeződése esetén a szennyeződött anyagot azonnal el kell távolítani és veszélyes hulladékként kell azt a továbbiakban kezelni.

III.

Az építési engedélyezési eljárás során felügyelőségem részéről figyelembe veendő szempontok, kikötések

Természetvédelmi, tájvédelmi szempontból

- Felhívom a figyelmet, hogy a madarak védelme érdekében a tartó oszlop esetén mindhárom szigetelőre madárvédő burkolatot kell felszerelni. A létesítendő OTR állomás kiépítése során annak mindkét kivezetését burkolni kell.

Vízvédelmi szempontból

- Légvezeték tartóoszlopát a part menti fenntartási sávon, illetve az árvízvédelmi töltés és magasvezetésű csatorna vagy duzzasztott vízszintű vízfolyás töltésének lábvonalától - a töltésfejlesztés mértékét is figyelembe véve - 10 m-es sávon belül elhelyezni tilos.

IV.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Szombathely) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

Az előzetes vizsgálati eljárás 250.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díja, a földvédelmi eljárás 15.000,- Ft díja, valamint az ÁNTSZ szakhatósági közreműködésének 29.700,- Ft díja a kérelmező részéről megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 125.000,- Ft.

I n d o k o l á s

Az E.ON Észak–dunántúli Áramhálózati Zrt. (Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) a Kőszeg, Róti Völgyi u. 3. szám alatti ingatlan villamos energia ellátása céljából, 20 kV-os légvezeték létesítésére irányulóan, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kérte a környezetvédelmi hatóságtól.

A kérelem mellékleteként benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet – továbbiakban Kormányrendelet – 3-5. §-aiban foglaltak alapján, az előzetes vizsgálati eljárás keretében kerültek elbírálásra.

A Kormányrendelet 3. §. (4) bekezdése alapján a telepítés helye szerint Kőszeg Város Jegyzőjénél 1 pld. előzetes vizsgálati dokumentáció csatolásával a Kormányrendelet 3. §. (3) bekezdésében meghatározott tartalmú közleményt tettem közzé azzal, hogy az abban foglaltakra a közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül felügyelőségemre észrevételt lehet tenni.

A megadott határidőn belül hatóságomhoz észrevétel nem érkezett.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervezetek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 4. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével megkeresett szakhatóságok közül a Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (Tanakajd) a 27.2/3336/1/2009. szám alatt, Kőszeg Város Jegyzője (Kőszeg) és Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala Építéshatósági Osztálya (Kőszeg) 6465-2/2009. szám alatt szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta.

Kikötésekkel adta meg szakhatósági hozzájárulását az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete (Győr) 3949-5/2009. szám alatt, a Veszprémi Bányakapitányság (Veszprém) VBK/2514/2/2009. szám alatt, a Körzeti Földhivatal (Szombathely) pedig 10311/2009. szám alatt. A kikötéseket a rendelkező rész II. pontjában rögzítettem.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni Iroda (Sopron) 410/3957/1/2009. szám alatt nyilatkozott, hogy tárgyi beruházás a jelenlegi adatok alapján kulturális örökségi elemeket közvetlenül nem érint, ezért szakhatósági állásfoglalás kiadásához nem rendelkezik hatáskörrel.

ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete (Győr)

A dokumentáció értelmében tervezett nyomvonal kül- részben belterületet érint. Az igénybevett területek szántó művelésűek.

A kivitelezés és az üzemeltetés során be kell tartani a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (V. 15.) GKM rendelet 11. §-ban meghatározott tilalmakat, valamint a 14. §-ban meghatározott korlátozásokat.

A dolgozók ivóvízellátását, a szennyvíz és hulladék elhelyezését az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése, valamint a 47. § (3) bekezdése és a 49. § (1) bekezdése szabályozza.

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 5. § (1) bekezdése kimondja, hogy a hulladékok gyűjtődényeit zárható tárolóban úgy kell elhelyezni, hogy illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. A dolgozók biológiai kockázatbecslésének elvégzését és a munkakörhöz kapcsolódó védőoltási kötelezettséget a járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. §-a szabályozza.

Szombathelyi Körzeti Földhivatal (Szombathely)

A tervezett beruházás átlagosnál gyengébb minőségű termőföldet érint.

A földvédelmi eljárás lefolytatását kérő a 15.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. A tervezett létesítmény a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását nem akadályozza.

Veszprémi Bányakapitányság (Veszprém)

Az E.ON Észak–dunántúli Áramhálózati Zrt. a Kőszeg, Róti Völgyi u. 3. szám alatti ingatlanon működő vízi erőmű villamos kapcsolatának biztosítására 146,4 m hossz, részben belterületen haladó 3x50 mm² AASC összekötő légvezeték építését tervezi. A távvezeték építéséhez a helyszínrajzon feltüntetett helyeken összesen 5 db 12 m magas vasbeton tartóoszlopot kíván elhelyezni. Az oszlopok elhelyezéséhez a tervezett terület-igénybevétel oszloponként 5 m². Az oszlopok alapozásához, felállításához, valamint a légvezeték kiépítésénél nehéz erőgépeket kívánnak használni. Az oszlopok alapozási mélységét a helyi talajmechanikai viszonyok határozzák meg. A használt erőgépek kenő és hajtóanyagai jelenthetnek leginkább veszélyt a földtani közegre, ezért a veszélyes anyagnak minősülő hajtó és kenőanyagok felhasználására, valamint havária esetére a rendelkező rész 1. és 2. pontja szerinti előírást tettük, mely 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdés érvényesülését szolgálja. A villamos hálózat működtetése a földtani környezetre jelentős veszéllyel nem jár, ásványvagyon védelmim kérdést nem érint.

A Kormányrendelet 4. §. (2) bekezdése alapján a Kormányrendelet 5. §. (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott hatósági intézkedések meghozatala érdekében a kérelmező és az eljárásba bevont szakhatóságok értesítésével egyeztető tárgyalás tartására került sor.

A közreműködő szakhatóságok állásfoglalásai figyelembevételével, valamint felügyelőségem alábbiakban ismertetett szakértői véleménye alapján *megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.*

Levegőtisztaság-védelem

A tervezett légvezeték építése időszakában alkalmazott munkagépek és szállítójárművek üzeme légszennyezéssel jár. Ezek hatása az építés rövid időtartama miatt csekély mértékű. Üzemeléskor légszennyező hatások nem jelentkeznek.

Zajvédelem

A létesítés során a munkagépek által keltett és a szállításból adódó forgalomnövekedés okozta zajterhelés rövid időtartamú és kis mértékű.

Az üzemelés során jelentős zajhatással nem kell számolni.

Vízvédelem

A kivitelezési munkálatok a felszíni vizek minőségére érdemi hatással nincsenek. A szabadvezeték működése vízhasználatot nem igényel, a felszíni vizekkel nincs közvetlen kapcsolatban. A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I.31.) Korm. rendelet szerint a Gyöngyös patak melletti parti sáv szélessége 6 m, mely sávba a nyomvonalrajz alapján az É3 sz. oszlop telepítését tervezik. Az oszlop elhelyezésével kapcsolatos előírást a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 379/2007. (XII.23.) Korm. rendelet mellékletének 2.6. pontja alapján tettem.

Az érintett ingatlanok a felszín alatti víz állapota szempontjából nevesített érzékenységi térkép szerint érzékeny területen találhatóak, távlati, vagy üzemelő sérülékeny ivóvízbázist nem érintenek.

Hulladékgazdálkodás

A légvezeték kiépítése során csak nem veszélyes hulladékok keletkeznek. A kivitelezés során kitermelt talajt a helyszínen felhasználják a tereprendezéshez. A megvalósítás során a kivitelező feladata a hulladékok elszállításáról, hasznosításáról, ártalmatlanításáról történő gondoskodás - engedéllyel rendelkező hulladékkezelők útján.

Természet- és tájvédelem

A nyomvonal területe nem érint országos jelentőségű védett természeti területeket, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (Natura 2000) területeket.

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítható, hogy a vezeték nyomvonala által érintett terület természetvédelmi szempontból degradált állapotú, emberi tevékenységektől zavart terület.

A határozatom III. fejezetébe foglalt, madárvédelmi intézkedések megtételére vonatkozó kötelesemet a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 7. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 8. § (1) bekezdése figyelembevételével, a 43. § (1) bekezdése szerint tettem, mely kimondja, hogy *„tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”*

Határozatom jogalapja a Kormányrendelet 5. §. (2) bekezdésének dc.) pontja.

Az érintetteket az eljárás megindításáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket. – 29. §. (6) bekezdése alapján, hozott döntésemről a Ket. 80. §. (3) bekezdése alapján hirdetményi úton értesítettem.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet - 1. számú mellékletének 43. pontjában meghatározott összeg szerint befizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. §. (1) bekezdése alapján a 99. §. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.

A jogorvoslati eljárás díját a KvVM rendelet 2. §. (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével állapítottam meg.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdésének b) pontja. illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapják:

1. ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete – Győr (közegészségügyi jogkör)
2. Kőszeg Város Polgármesteri Hivatal – Építéshatósági Osztály – Kőszeg (építéshatósági jogkör)
3. Kőszeg Város Jegyzője – Kőszeg (helyi környezet- és természetvédelmi jogkör)
4. Veszprémi Bányakapitányság – Veszprém
5. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni Regionális Iroda – Szombathely
6. Körzeti Földhivatal – Szombathely
7. Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal – Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság – Tanakajd
8. E.ON Észak–dunántúli Áramhálózati Zrt. (Győr)

Szombathely, 2009. július 24.

Lábdy Miklós sk.
igazgató