



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 4060-4/1/2013./II.

Műszaki ea.: Pálfiné Jébert Tünde

Jogi ea.: Bauerné Köhalmi Marietta

Tárgy: A zalavári ivóvízminőség javító program
keretében tervezett ivóvíz távvezeték elő-
zetes vizsgálata

Közlemény

Melléklet: 1 pld. közlemény

1 pld. tervdokumentáció

Zalavár Község Önkormányzatának (8392 Zalavár, Dózsa György út 1.) megbízásából az AQUAPROFIT Műszaki Tanácsadási és Befektetési Zrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 32.) 2013. július 15-én érkezett beadványa mellékleteként benyújtotta hatóságunkhoz a zalavári ivóvízminőség javító program keretében tervezett ivóvíz távvezeték előzetes vizsgálata tárgyában készített T-120145 munkaszámú előzetes vizsgálati dokumentációt, ezzel előzetes vizsgálati eljárás megindítását kezdeményezve a Felügyelőségen.

A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3-5. §-aiban rögzítettek alapján, az előzetes vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

A Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel **felhívom, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül gondoskodják** a mellékletként csatolt közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő **közhírré tételéről**.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti tanulmány tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontjára – a közzétételt követő **21 napon** belül közvetlenül a Felügyelőségre lehet észrevételeket tenni.

A közzététel időpontja a felügyelőségi honlapon (<http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu>) történő megjelenés napja: **2013. augusztus 12.**

A kérelem és mellékleteinek elérési helye: **http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu/e-Tájékoztató/Közlemények/Kérelem és mellékletei.**

Kapja:

1. Sármellék Község Önkormányzatának Jegyzője, 8391 Sármellék, Dózsa György u. 324. (CD melléklettel)
2. Zalavár Község Önkormányzatának Jegyzője, 8392 Zalavár, Dózsa György út 1. (papíralapú tervmelléklettel)

Szombathely, 2013. augusztus 7.

Bencsics Attila
igazgató megbízásából

Dr. Borbély Gábor sk.
mb. osztályvezető

K Ö Z L E M É N Y

előzetes vizsgálati eljárás megindításáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Zalavár Község Önkormányzatának (8392 Zalavár, Dózsa György út 1.) megbízásából az AQUAPROFIT Műszaki Tanácsadási és Befektetési Zrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 32.) által készített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a zalavári ivóvízminőség javító program keretében tervezett ivóvíz távvezeték vonatkozásában előzetes vizsgálati eljárás indult.

A dokumentációban foglaltak a Korm. rendelet 3-5. §-ában rögzítettek figyelembevételével előzetes vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az ügyben a **Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség** (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Tel. 94/506-700) jár el.

Jelen közlemény közzétételének időpontja a közleménynek a Felügyelőség hirdetőtábláján, illetve honlapján (<http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu>) történő megjelenésének napja: **2013. augusztus 12.**

A Ket. 29. § (7) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a fenti ügygel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

A tervezett létesítmény rövid ismertetése

A tervezett beruházás célja Zalavár község számára az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben előírt minőségű ivóvíz biztosítása, ami az Önkormányzat Kormányrendeletben is rögzített feladata.

Az új vízbázis kiépítése új kutak fúrásával költséges lenne, ezért a település megfelelő minőségű ivóvízzel való ellátását az É-i irányban, 2,8 km-re fekvő Sármellék települést ellátó, állami tulajdonban lévő regionális vízellátó rendszerrel kívánják megoldani.

A tervezett fejlesztés keretében a sármelléki elosztóhálózat „meghosszabbításával” vízátadás történne Zalavár településre.

A Dózsa György utca végén lévő NA 80 vezeték mintegy 100 fm hosszban vissza kell bontani, hogy a tervezett távvezeték a sármelléki elosztóhálózat NA 100 átmérőjű vezetékére lehessen csatlakoztatni. A megnövelt átmérőjű vezetékszakas végére egy „indítóakna” épül, melyben helyet kapnak a távvezeték elzárását és öblítését lehetővé tevő szerelvények, valamint a vízátadás mérésére vízmennyiség mérő. Innen indul a D 110 KPE átmérőjű távvezeték, ami a két települést összekötő közlekedési út K-i oldalán a meglévő szennyvíznyomó vezetékkel párhuzamosan halad és becsatlakozik a zalavári 016. hrsz.-ú vízmű területen létesítendő fogadóépületbe. Az épületben kerülnek elhelyezésre a hidroglóbusz töltését biztosító automata szabályzó szerelvények, a fertőtlenítést biztosító berendezések, valamint az irányítás-technikai és erősáramú berendezések. A távvezeték – figyelembe véve a geodéziai magasság-

különbséget, a sármelléki illetve a zalavári hálózati nyomást – nem közvetlenül a települési elosztóhálózatra, hanem a vízmű területén található hidroglobuszra csatlakozik, ezért azt a jelenlegi ellennyomó rendszerről át kell alakítani átfolyásos rendszerűvé.

A rendszert úgy kell megépíteni, hogy esetleges üzemzavar esetén, vagy a hidroglobusz mosdatásának ideje alatt a települése a vízszolgáltatás zavartalan legyen. Ennek érdekében egy megkerülő ág és nyomáscsökkentő létesítésével a távvezeték ideiglenesen közvetlenül a zalavári elosztóhálózatra is kapcsolódhat.

A meglévő kútbekötő vezetéket le kell választani a hidroglobuszról, ahhoz új töltő és ürítő vezetéket kell építeni, valamint a vízmű telep előtt húzóató árokba be kell kötni a túlfolyó és fenéktisztító vezetékeket.

A tervezett beruházás területigénye, elhelyezkedése, hatásterülete

A tervezett beruházás Sármellék és Zalavár települések kül- és belterületét érinti.

Ügyintézők: Bauerné Köhalmi Marietta, 110. szoba, telefon: 94/504-133

Pálfiné Jébert Tünde, 110. szoba, telefon: 94/504-133

Az ügy irataiba való betekintés rendje

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Felügyelőségen, az alábbi helyen és időpontokban tekinthetnek be:

Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet, 110. szoba

Hétfő: 8³⁰-12

Szerda: 8³⁰-12, 13-16

Péntek: 8³⁰-12

A közlemény felügyelőségünk hirdetőtábláján és honlapján (<http://www.nyugatudunantuli.zoldhatosag.hu>.) is közzémlére kerül.

Észrevételek

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti tanulmány tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d.) pontjára – **a közzétételt követő 21 napon belül** közvetlenül a Felügyelőségre lehet észrevételeket tenni.

Az eljárás eredményeként meghozható döntések

A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a Felügyelőség az alábbi döntéseket hozhatja.

„(2) A felügyelőség a határozatában

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,

ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

Szombathely, 2013. augusztus 7.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség