



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 4473-1-1/2008.

Műszaki ea.: Rózsavölgyi Viktor

☎: 94/506-700

Jogi ea.: Varga Lászlóné

☎: 94/504-142

Tárgy:Bük körzeti vízbázis védőidom
kijelölése

Vízikönyvi szám: Répce/539

H A T Á R O Z A T

A **Bük Város Önkormányzata** (9737 Bük, Széchenyi u.44.), kérelmére lefolytatott közigazgatási eljárásban a Bük körzeti vízbázis hidrogeológiai védőterületeit – a Waterplan Kft. (7635 Pécs, Gólya dűlő 51.) által készített tervdokumentáció alapján – az alábbiak szerint

k i j e l ö l ö m.

I.

A védelme alá helyezett vízbázis: Bük körzeti vízbázis

Tulajdonos: Bük, Bö, Chernelházadamonya, Gór, Répceszentgyörgy községi önkormányzatok

Üzemeltető: Bük és Térsége Vízmű Kft.
9737 Bük, Baross Gábor u. 11.

A védőterület meghatározásának módja: hidraulikai modellezés

A vízbázis rendelkezik: a meghatározott belső védőidomoknak nincs felszíni metszete, a P-2 jelű kút külső és „A” védőidomának, valamint a P-2, P-4, F-2, F-3, F-4, B-1 jelű kutak hidrogeológiai B védőidomainak van felszíni metszete

A védőterület kiterjedése

Belső védőterületek: felszíni metszet hiányában, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján a vízkivételtől számított legalább 10 m sugarú kör.

Külső védőterületek: a P-2 jelű, Bük K-12 kataszteri számú kút környezetében, mintegy 125 m sugarú körben.

Vertikális kiterjedése: 174,5 mBf - 139,5 mBf mélységtartományok között (terepszinttől 35 m mélységig).

Hidrogeológiai „A” védőterületek: a P-2 jelű, Bük K-12 kataszteri számú kút környezetében.

Horizontális kiterjedése: ÉNy-DK irányú hosszanti tengellyel elhelyezkedő ellipszis, melynek hossza 600 m, szélessége 320 m.

Vertikális kiterjedése: 175 mBf - 139,5 mBf mélységtartományok között (terepszinttől

35,5 m mélységig).

Hidrogeológiai „B” védőterületek:

- A felső vízadó rétegekre szűrőzött (P-2, P-4, F-2, F-3, F-4, B-1 jelű) kutak védőidoma rendelkezik felszíni metszettel. A felszínre elérő védőidomok kiterjedése:

Horizontális: legnagyobb kiterjedése: 4300x2200 m, amely terület hosszabb tengelye ÉNy-DK irányú és túlnyúlik Bük Ny-i határan.

Vertikális: 180,0 mBf és 140,0 mBf mélységtartományok között (terepszinttől kb 40 m mélységig)

- A mélyebb vízadó rétegekre szűrőzött (B-2, F-5, F-6 jelű) kutak védőidoma nem rendelkezik felszíni metszettel. A felszínre nem érő védőidomok kiterjedése:

Horizontális: K-Ny-i irányú hosszanti tengellyel rendelkező ellipszis, melynek hossza kb. 4500 m, szélessége kb 3000 m.

Vertikális: 145,0 mBf – 78,0 mBf mélységtartományok között (terepfelszíntől kb 35 m-től 90,0 m mélységig).

A vízbázis üzemelő kútjai: 9 db víztermelő kút

Kút jele	Kat.sz. Szombathely	EOV x	EOV y	Csőperem (mBf)	Talpmélység (m)	Szűrőzés (m-m)
F-2	Bük K-8	229 100	479 400	172,5	61,1	43,7-55,7
F-3	Bük K-6	228 920	479 060	172,2	60,0	41,0-53,0
F-4	Bük K-7	228 920	479 620	171,8	60,0	33,0-39,0 45,0-57,0
F-5	Bük K-24	228 880	479 670	171,4	301,0	255,0-265,5 271,0-291,0
F-6	Bük K-25	228 890	479 670	171,7	164,0	140,0-158,0
P-2	Bük K-12	229 340	478 730	174,5	40,0	24,0-34,0
P-4	Bük K-14	229 050	479 960	170,9	69,0	48,0-63,0
B-1	Bő K-2	228 978	481 219	167,6	100,0	73,0-89,0
B-2	Bő K-1	228 978	481 246	167,7	290,0	242,0-255,5 263,0-280,0

A vízbázis üzemeltetési engedélye: 2397-1/3/2006. és 971-3/2/2007. számú határozatokkal módosított 8566/12/2005. sz-ú vízjogi üzemeltetési engedély

A vízkészlet típusa: rétegvíz
Vízadó: felső-pannon
Engedélyezett víztermelés: 1.917 m³/nap
A védendő vízmennyiség: 5 000 m³/nap

A védőidom által érintett ingatlanok

Belső védőterület

Sorsz.	Tulajdonos neve	Címe	Hrsz.	Művelési ága
1	Bük és Térsége Vízmű KFT.	9737 Bük Baross G. u. 11.	Bő 0113/2	vízmű
2	Bük és Térsége Vízmű KFT.	9737 Bük Baross G. u. 11.	Bük 0114/2	vízmű
3	Bük és Térsége Vízmű KFT.	9737 Bük Baross G. u. 11.	Bük 0154/1	vízmű
4	Bük és Térsége Vízmű KFT.	9737 Bük Baross G. u. 11.	Bük 1237/2	vízmű
5	Bük és Térsége Vízmű KFT.	9737 Bük Baross G. u. 11.	Bük 1333/2	vízmű

6	Bük és Térsége Vízmű KFT.	9737 Bük Baross G. u. 11.	Bük 1336/2	vízmű
7	Bük és Térsége Vízmű KFT.	9737 Bük Baross G. u. 11.	Bük 1337/39	vízmű

Külső védőterület

Sorsz.	Tulajdonos neve	Címe	Hrsz.	Művelési ága	Területe (m ²)	Tulajdoni arány
1	Pereznyák Zoltán	9737 Bük Petőfi u. 43.	0112/17	szántó	2 ha 9846	1/1-ed részben
2	Körmendiné Boros Krisztina	9746 Acsád Arany J. u. 21.	0112/18	szántó	3007	404/809-ed részben
3	Boros Géza Zoltán	9746 Acsád Arany J. u. 21.	0112/18	szántó	3007	405/809-ed részben
4	Boros Csaba	9746 Acsád Arany J. u. 23.	0112/19	szántó	3007	404/809-ed részben
5	Boros Enikő	9746 Acsád Arany J. u. 23.	0112/19	szántó	3007	405/809-ed részben
6	kiskorú Béres Szabolcs	9746 Acsád Béke u. 18.	0112/20	szántó	3007	1/1-ed részben
7	Dr. Mátyásné Dr. Hetyésy Katalin	9022 Győr Árpád út 42.	0112/21	szántó	2 ha 1399	1/1-ed részben
8	Marton Károly	9737 Bük Kossuth u. 25.	0112/46	szántó	30 ha 5516	23307/349620-ad részben
9	Tóth Pálné Mesterházy Karolin	9737 Bük Kossuth u. 30.	0112/46	szántó	30 ha 5516	30117/349620-ad részben
10	Mesterházy Béla	9737 Bük Kossuth u. 67.	0112/46	szántó	30 ha 5516	28722/349620-ad részben
11	Pereznyák Istvánné	9737 Bük Torkos sor 1.	0112/46	szántó	30 ha 5516	18972/349620-ad részben
12	Németh Jánosné Mogyorósy Erzsébet	9737 Bük Deák F. u. 36.	0112/46	szántó	30 ha 5516	20508/349620-ad részben
13	Vilcsék Béláné Szedenics Ida	9737 Bük Nagypál u. 32.	0112/46	szántó	30 ha 5516	37857/349620-ad részben
14	Fehér Kálmánné Baráth Mária	9737 Bük Gyár u. 16.	0112/46	szántó	30 ha 5516	12078/349620-ad részben
15	Csonka Gyula	9737 Bük Ady E. u. 13.	0112/46	szántó	30 ha 5516	20973/349620-ad részben
16	Németh Gyula	9737 Bük Petőfi u. 68.	0112/46	szántó	30 ha 5516	36810/349620-ad részben
17	Ravadics József	9737 Bük Damjanich u. 29.	0112/46	szántó	30 ha 5516	5352/349620-ad részben
18	Ravadics Józsefné Horváth Etelka	9737 Bük Damjanich u. 29.	0112/46	szántó	30 ha 5516	3258/349620-ad részben
19	Tarodi Ferencné Kiss Emma	9737 Bük Deák F. u. 36.	0112/46	szántó	30 ha 5516	37222/349620-ad részben
20	Kiss Zsolt	9737 Bük Kossuth u. 111.	0112/46	szántó	30 ha 5516	37222/349620-ad részben
21	Kiss Ildikó	9737 Bük Kossuth u. 111.	0112/46	szántó	30 ha 5516	37222/349620-ad részben

Hidrogeológiai "A" védőterület (Bük)

Sorsz.	Tulajdonos neve	Címe	Hrsz.	Művelési ága	Területe (m ²)	Tulajdoni arány
1	Dr. Hetyésy Sándor	9021 Munkácsy u. 3.	0112/22	szántó	2 ha 1400	1/1-ed részben
2	Hatosné Hetyésy Edit	7623 Pécs Kolozsvár u. 17.	0112/23	szántó	2 ha 1403	1/1-ed részben
3	Giczi Balázs	9737 Bük Nagypál u. 44/A.	0112/24	szántó	5 ha 873	1/1-ed részben
4	Kajtár Sándor	9737 Bük Kossuth u. 81.	0112/43	szántó	1 ha 9802	1/1-ed részben

5	Kajtár Sándorné Szabó Erzsébet	9737 Bük Kossuth u. 81.	0112/44	szántó	3 ha 3475	1/1-ed részben
6	Csonka Gyuláné Kajtár Erzsébet	9737 Bük Gyár u. 47	0112/45	szántó	2 ha 743	1/1-ed részben
7	Marton Károly	9737 Bük Kossuth u. 25.	0112/46	szántó	30 ha 5516	23307/349620- ad részben
8	Tóth Pálné Mesterházy Karolin	9737 Bük Kossuth u. 30.	0112/46	szántó	30 ha 5516	30117/349620- ad részben
9	Mesterházy Béla	9737 Bük Kossuth u. 67.	0112/46	szántó	30 ha 5516	28722/349620- ad részben
10	Pereznyák Istvánné	9737 Bük Torkos sor 1.	0112/46	szántó	30 ha 5516	18972/349620- ad részben
11	Németh Jánosné Mogyorósy Erzsébet	9737 Bük Deák F. u. 36.	0112/46	szántó	30 ha 5516	20508/349620- ad részben
12	Vilcsék Béláné Szedenics Ida	9737 Bük Nagypál u. 32.	0112/46	szántó	30 ha 5516	37857/349620- ad részben
13	Fehér Kálmánné Baráth Mária	9737 Bük Gyár u. 16.	0112/46	szántó	30 ha 5516	12078/349620- ad részben
14	Csonka Gyula	9737 Bük Ady E. u. 13.	0112/46	szántó	30 ha 5516	20973/349620- ad részben
15	Németh Gyula	9737 Bük Petőfi u. 68.	0112/46	szántó	30 ha 5516	36810/349620- ad részben
16	Ravadics József	9737 Bük Damjanich u. 29.	0112/46	szántó	30 ha 5516	5352/349620- ad részben
17	Ravadics Józsefné Horváth Etelka	9737 Bük Damjanich u. 29.	0112/46	szántó	30 ha 5516	3258/349620- ad részben
18	Tarodi Ferencné Kiss Emma	9737 Bük Deák F. u. 36.	0112/46	szántó	30 ha 5516	37222/349620- ad részben
19	Kiss Zsolt	9737 Bük Kossuth u. 111.	0112/46	szántó	30 ha 5516	37222/349620- ad részben
20	Kiss Ildikó	9737 Bük Kossuth u. 111.	0112/46	szántó	30 ha 5516	37222/349620- ad részben

Monitoring rendszer: A vízbázishoz 20 db figyelő kút tartozik

Kút jele	EOV X	EOV Y	Csőpe- rem (mBf)	Talpmélység (m)	Szűrőzés (m-m)
I/1	230 198	477 642	176,88	7,0	4,5-6,5
II/1	229 298	478 667	174,32	5,5	2,5-5,0
II/2	229 297	478 668	174,34	20,0	17,0-19,5
II/3	229 288	478 677	174,07	50,0	41,0-49,0
III/1	228 888	479 568	172,08	7,0	4,0-6,5
III/2	228 888	479 566	172,04	19,5	16,5-19,0
IV/1	228 988	481 228	167,95	6,0	3,5-5,5
IV/2	228 988	481 226	167,99	15,0	12,0-14,0
IV/3	228 987	481 224	168,06	6,0	27,0-30,0
IV/4	228 987	481 223	168,06	15,0	43,0-47,0
V	228 474	481 620	167,23	31,0	73,0-78,0
SZF 1/1	229 456	477 003	176,77	48,0	4,0-6,5
SZF 1 /2	229 454	477 005	176,74	80,0	13,5-16,0
SZF 3/1	229 165	477 682	175,39	7,0	3,6-5,6
SZF 3/2	229 164	477 681	175,39	16,5	13,3-16,0

SZF 3/3	229 162	477 679	175,41	24,0	21,0-23,0
SZF 4/1	228 692	478 697	172,63	6,5	3,5-6,0
SZF 4/2	228 691	478 696	172,67	18,0	15,0-17,5
K-1 (Bük B-5)	228 066	477 801	172,0	50,0	22,6-33,0
P-1	230 199	477 643	176,8	40,0	14,0-34,0

II.

A védőterületen tiltott és korlátozott tevékenységek:

A védőterületen csak olyan tevékenység végezhető, amely a kitermelés előtt álló víz minőségét és mennyiségét nem veszélyezteti.

A védőterületekre az alábbi, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet 10., 11., 12., 13., 14. §-ában foglalt, tiltó és korlátozó rendelkezések vonatkoznak.

A belső védőövezetben:

- A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyezőanyag ne kerülhessen a vízbe ill. a terepfelszínre.
- A belső védőterületen új objektum létesítését csak akkor szabad engedélyezni, ha az a vízmű üzemeltetéséhez szükséges.
- A belső védőterületen továbbiakban is tilos a műtrágya és szerves trágya használata, valamint bármilyen növényvédő szerrel történő kezelés.
- A belső védőterületen belül szükség szerinti tereprendevezést kell végezni úgy, hogy ott pangó víz sem elöntésből, sem csapadékból ne keletkezzen.

A külső védőövezetben:

Tilos:

- Lakótelep; új parcellázás üdülőterület kialakítása
- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Szennyvíztisztító telep
- Házi szennyvíz szikkasztása
- Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése
- Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)
- Építési hulladék lerakása
- Temető
- Házikertek, kiskertművelés
- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
- Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Veszélyes hulladék-ártalmatlanító
- Veszélyes hulladék-lerakó
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő
- Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
- Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás
- Salak, hamu lerakása

- Komposztáló telep
- Önellátást meghaladó állattartás
- Hígrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
- Hígrágya és trágyalé leürítés
- Szennyvízöntözés
- Tisztított szennyvízzel való öntözés
- Növényvédőszer-kijuttatás légi úton
- Növényvédőszer-tárolás és -hulladék elhelyezés
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
- Növényvédőszeres alkalmazása
- Szerves-és műtrágya raktározása, tárolása
- Szennyvíziszap tárolás
- Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezés
- Állathullák elföldelése, döngkutak létesítése és működtetése
- Haltenyésztés,haletetés
- Egyéb út
- Vasút
- Gépkocsiparkoló
- Üzemanyagöltő-állomás
- Gépkocsimosó, javítóműhely
- Sódepónia
- Bányászat
- A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység
- Lakó- vagy irodaépület csatornázással
- Szennyvízcsatorna átvezetése
- Sátorozás, fürdés
- Sportpálya
- Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízelvezetéssel
- Autópálya, autópályát, vízzáróan burkolt csapadékvízárók-rendszerrel
- Egyéb út vízzáróan burkolt csapadékvízárók-rendszerrel
- Fúrás, új kút létesítése

A hidrogeológiai „A” védőövezetben:

Tilos:

- Lakótelep; új parcellázás üdülőterület kialakítása
- Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése
- Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)
- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
- Veszélyes hulladék-ártalmatlanító
- Veszélyes hulladék-lerakó
- Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
- Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás
- Hígrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
- Hígrágya és trágyalé leürítés
- Szennyvízöntözés
- Növényvédőszer-kijuttatás légi úton
- Növényvédőszer-tárolás és -hulladék elhelyezés
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése

- Állathullák elföldelése, döngutak létesítése és működtetése
- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Temető
- Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő
- Komposztáló telep
- Önellátást meghaladó állattartás
- Szerves-és műtrágya raktározása, tárolása
- Szennyvíziszap tárolás
- Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezés
- Vízjáróan burkolt csapadékvíz árok rendszerrel nem rendelkező utak
- Üzemanyagtöltő állomás
- Bányászat

Új létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Szennyvíztisztító telep
- Házi szennyvíz szikkasztása
- Építési hulladék lerakása
- Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízelvezetéssel
- Salak, hamu lerakása
- Tisztított szennyvízzel való öntözés
- Haltenyésztés, haletetés
- Gépkocsimosó, javítóműhely
- Sódepónia
- Fúrás, új kút létesítése
- A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység

A hidrogeológiai „B” védőövezetben:

Tilos:

- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Veszélyes hulladék-lerakó
- Ipari szennyvíz szikkasztása
- Hígtrágya és trágyalé leürítés
- Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése
- Veszélyes hulladék-ártalmatlanító
- Növényvédőszer-tárolás és -hulladék elhelyezés
- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Házi szennyvíz szikkasztása
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása

Új létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)
- Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Komposztáló telep
- Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre

- Szennyvízöntözés
- Szennyvíziszap tárolás
- Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
- Élelmiszer-ipari hulladékok tárolása
- Haltenyésztés
- Bányászat
- Fúrás, új kút létesítése
- A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység

A hidrogeológiai, felszínt el nem érő, „B” védőidomon:

Új létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve az ennek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Fúrás, új kút létesítése

III.

Az üzemeltető köteles:

1. A védőterület állapotát évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és szükség esetén az arra hatáskörrel rendelkező szervnél intézkedést kezdeményezni.
2. A vízbázis állapotát folyamatosan figyelemmel kísérni, a monitoring rendszert üzemeltetni.
3. Jelen határozatot megalapozó dokumentációt a létesítés során szerzett információk, adatok, továbbá az üzemeltetési engedélyben foglaltak alapján 5 éven belül az engedélyesnek felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálat eredményét a Felügyelőségnek meg kell küldeni.

Vízszintmérés:

4. Folyamatos vízszintmérést kell végezni (DATAQUA műszerrel) a II/2, II/3 és V jelű kutakon.
5. Kézi vízszintmérést kell végezni évi két alkalommal (március, szeptember) a többi kúton.

Vízminőség vizsgálat:

6. 2008 évben a monitoring rendszert alkotó minden egyes kúton alap kémiai vizsgálatot kell végezni. (Kivétel: II/3, V piezométer)
7. A vizsgálatok komponenskörét a 21/2002 (IV.25.) KöViM rendelet 3. számú melléklet „A” táblázata tartalmazza. Első alkalommal a vizsgálatot ki kell terjeszteni a peszticidekre és a kloroformra. Ezt a kémiai vizsgálatot 6 évente meg kell ismételni.
8. Évente vizsgálni kell a hivatkozott rendelet „E” (Ellenőrző kémiai vizsgálatok) jelű táblázatban felsorolt paramétereit.
9. Fentiekén túl minden olyan komponenst évente vizsgálni szükséges, amely a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet vízminőségi határértékeit a termelőkutak alapállapot felmérése során, vagy a monitoring kutak alap kémiai vizsgálata során meghaladta.
10. A vízminőség vizsgálatot akkreditált laboratóriummal kell végeztetni.
11. A monitoring vizsgálat eredményét és a vizsgálat értékelését a tárgyévét követő év január 31-ig meg kell küldeni a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság részére.

IV.

Szakhatósági előírások, kikötések

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként közreműködő **ÁNTSZ Vas Megyei Intézete** (9700 Szombathely, Sugár u.9) 552-2/2005. sz. szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

1. A 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet által – a fogyasztói posztokra – előírt vízminőségi követelmények biztosítása érdekében egyetértünk a dokumentáció azon felvetésével, hogy a -K-1-es kút a továbbiakban hasznosított vízbázisként ne szerepeljen, csak figyelőkútként szolgálja a monitoring rendszert.
-a termelésből korábban kiiktatott F-1-es kút hasznosított vízbázisként továbbra sem jöhet szóba.

2. A P-e jelű kút hasznosított vízbázisként történő fenntartását közegészségügyi szempontból nem támogatjuk, részben a dokumentált vízminőség (nitrát, acetoklór, peszticid), részben az „A” hidrogeológiai védőidom övezetére vonatkozó korlátozások, továbbá a közvetlenül a fogyasztói hálózatra termelés miatt .

3. A 21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet előírásai alapján a rendszeres alapvizsgálatot – a 3. sz. melléklet szerinti (A) és (B) jelű komponenskörön kívül –a P-2, F-2, F-3, F-4 és P-4 kutak esetében- peszticid vizsgálattal is ki kell egészíteni. A vizsgálatokra ütemtervet kell készíteni, melyet be kell építeni az üzemeltetési szabályzatba és üzemeltetési utasításba.

Vas megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat (9762 Tanakajd Ambrózy sétány 2.) 595-1/2005. számú szakhatósági hozzájárulását a következő feltételekkel adta meg:

1./ A felszín alatti vízbázis hidrogeológiai védőterületének kijelölésével egyetértek.

2./ A kijelölt védőterületen nem alkalmazható olyan növényvédő szer, amelynek engedélyokirata a következőket tartalmazza: Nem alkalmazható hidrogeológiai védőterületen, illetve ebből a szempontból „A” fokozottan érzékeny kategóriába sorolt területeken.

3./ A hidrogeológiai védőövezet „A” védőzónájában tilos hígtrágya, trágyalé és szennyvíz kijuttatása termőföldre.

4./ A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV:3.) Korm. rendelet szerint Bük közigazgatási területe nitrát érzékeny területnek minősül, ezért a mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak be kell tartani a rendelet I. számú mellékletében előírt, „Jó mezőgazdasági gyakorlat” szabályait.

5./ A hidrogeológiai védőterület „B” védőzónájában hígtrágya-elhelyezés a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. 66. § (2) bekezdés b) pontjának, illetve a 69. § (1) bekezdés a) pontjának figyelembevételével végezhető; szennyvíz és szennyvíziszap termőföldön történő

hasznosításakor a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet előírásait kell betartani.

6./ Műtrágyázás csak talajvizsgálatra alapozott tápanyag-gazdálkodási szaktanács alapján, az abban meghatározott dózisos és kijuttatási technológiai szigorú betartásával végezhető.

V.

Jelen határozattal megállapított jogok és kötelezettségek az üzemeltetőt **2018. április 30-ig** illetik meg, illetve terhelik.

Ezen időpontig - továbbá a védendő víztermelést meghaladó esetben - a jelen határozat alapját képező védőidom dokumentáció megállapításait a rendelkezésre álló adatok alapján felül kell vizsgálni és a felülvizsgálat eredményét a Felügyelőségnek megküldve kezdeményezni kell e határozat felülvizsgálatát.

VI.

Megkeresem a Szombathely Városi Földhivatalt, hogy a Bő 0113/2., Bük 0114/2., Bük 0154/1., Bük 1237/2., Bük 1333/2., Bük 1336/2., Bük 1337/39. hrsz-ú ingatlanokra a határozatom II. fejezetben megállapított – belső védőterületekre vonatkozó – korlátozásokat és tilalmakat az ingatlan-nyilvántartásba jogerős határozatom alapján jegyezze be.

VII.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetéke 14.000,- Ft, melyet a fellebbezés eredeti példányán illetékbélyegben kell leróni. A kérelmező fellebbezése - személyes illetékmentesség folytán – illetékmentes.

Indokolás

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet - továbbiakban: Korm. rendelet - szerint a vízbázisokat fokozott védelemben kell tartani, melynek érdekében köréjük védőidomot, védőterületet kell kijelölni.

A Bük Nagyközség Polgármesteri Hivatala 3820-2/2004. számú beadványában a Bük üzemelő sérülékeny vízbázis védőidomának kijelölését kérte hatóságomtól a csatolt vízbázisvédelmi záródokumentáció alapján (készítette: Waterplan Kft., Pécs).

A kérelem nem elégítette ki a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet előírásait, ezért 2746/2/2005. számon, majd 2746/10/2005. számon hiánypótlást rendeltem el. A hiánypótlások teljesítési határidejét kérelemre több alkalommal meghosszabbítottam.

Az eljárás során hivatalból kerestem meg az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat.

ÁNTSZ Vas Megyei Intézete (9700 Szombathely, Sugár u.9) 552-2/2005. sz. szakhatósági állásfoglalását nem indokolta

Vas megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat (9762 Tanakajd Ambrózy sétány 2.) 595-1/2005. számú szakhatósági hozzájárulását az alábbiakkal indokolta.

„Az engedélyező hatóság megküldte a hidrogeológiai védőterület kijelöléséhez szükséges dokumentációt, melyből megállapítottam, hogy a hatályos jogszabályi kötelezettségek és a védőterületen végzett további mezőgazdasági tevékenység a büki üzemelő sérülékeny ivóvízbázist nem veszélyezteti

A szakhatósági hozzájárulást a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva adtam ki.”

Bük Nagyközség Polgármesteri Hivatala (9737 Bük, Széchenyi u. 44.) 2746-1/2005. számú megkeresésemre szakhatósági állásfoglalást nem adott, ezért - a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályok alapján - a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése és az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv. (a továbbiakban: Áe.) 21.§ (2) bekezdése alapján a szakhatósági hozzájárulást megadottnak tekintem.

Az eljárás során az alábbiakat állapítottam meg.

Belső védőterületnek egy kút esetében sincsen felszíni metszete, ezért ezen védőterület kijelöléséről a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés alapján határoztam.

A dokumentáció alapján külső védőterülete csak a P-2 jelű kútnak van, továbbá a P-2 jelű kút hidrogeológiai „A” védőidomának, valamint a P-2, P-4, F-2, F-3, F-4, B-1 jelű kutak hidrogeológiai B védőidomainak van felszíni metszete (védőzónája); ezen védőzónák kijelöléséről a Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés alapján határoztam.

A B-2, F-5, F-6 jelű kutak „B” védőidomai felszín alattiak, ezen védőidomok kijelöléséről a Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés d) pontja alapján határoztam.

A „B” hidrogeológiai védőidomok kiterjedését a záródokumentáció térképmelléklete alapján határoztam meg.

A védőidom területén a diffúz atrazin- és nitrátszennyezésen kívül kis mértékű szénhidrogénszennyezés jelentkezik a III/1, III/2, II/2 figyelőkutakban igen alacsony mértékben (TPH= 104-133 µg/l, naftalin= 2,8 µg/l), szennyezőforrás azonban nincsen a kutak közelében, csak mezőgazdasági művelés. A III/1 kútban detektált szennyeződés megjelenik a mellette lévő P4 vízműkútban is. E szennyezés eredetéhez konkrét szennyezőforrás nem társítható, itt a monitoring üzemeltetésén kívül egyéb intézkedés nem indokolt.

A beadvány és mellékletei felülvizsgálata során megállapítottam, hogy az érintett ingatlanok jelenlegi használatát, az ott folyó tevékenységek gyakorlását a védőidom kialakítása alapvetően nem korlátozza.

A belső védőterület és korlátozásainak ingatlan-nyilvántartási bejegyzését a Felügyelőség e határozat jogerőre emelkedését követően kezdeményezi a Földhivatal felé, a védőidomokra vonatkozó korlátozásokat – a 123/1997 (VII. 18.) Korm. rendelet 18. §. értelmében – a vízikönyvi nyilvántartás tartalmazza.

Határozatomat a hivatkozott jogszabályokon kívül, a Korm. rendelet 8. § (1) és (4) bekezdései, illetve a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996 (V. 22.) Korm. rendelet 9. § (2) b) pontja alapján, és a Áe. 26. § (1) bekezdésére, valamint 43. § (1) bekezdésére figyelemmel hoztam meg.

A fellebbezési jogot az Áe. 62. § (1) bekezdése biztosítja, erről ugyanezen törvénynek a 43. § (1) bek. b.) pontja alapján rendelkeztem.

A fellebbezés illetékfizetési kötelezettségét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése, mértékét a melléklet XIII. címének 2. e) pontja írja elő.

A Felügyelőség hatásköre a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen rendelet 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontján alapul.

Határozatom adatainak a Vas megyei vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről külön intézkedtem.

Határozatomat kapja:

- 1./ Bük Város Önkormányzata (9737 Bük, Széchenyi u.44.)
- 2./ Waterplan Kft. (7635 Pécs, Gólya dűlő 51.)
- 3./ Bük és Térsége Vízmű Kft.(9737 Bük, Baross Gábor u. 11.)
- 4./ Bő Községi Önkormányzat (Bő)
- 5./ Chernelházadamonya Községi Önkormányzat (Chernelházadamonya)
- 6./ Gór Községi Önkormányzat (Gór)
- 7./ Répcseszentgyörgy Községi Önkormányzat (Répcseszentgyörgy)
- 8./ ÁNTSZ Vas Megyei Intézete (9700 Szombathely, Sugár u.9)
- 9./ Vas megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat (9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.)
- 10./Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (9700 Szombathely, Vörösmarty u.2.
- 11./Körmendiné Boros Krisztina 9746 Acsád, Arany J. u. 21.
- 12./ Boros Géza Zoltán 9746 Acsád, Arany J. u. 21.
- 13./ Boros Csaba 9746 Acsád, Arany J. u. 23.
- 14./ Béres Szabolcs 9746 Acsád, Béke u. 18.

Jogerő után:

- 15.) Szombathely Városi Földhivatal (9700 Szombathely, Széll K. u. 31-33

Szombathely, 2008. március 31.

Lábdy Miklós sk.
igazgató

Vízikönyvvezető!

Felhívom a vízikönyv vezetőjét, hogy határozatom adatait a Vas megyei vízikönyvbe aszám alá jegyezze be, jogerős határozatom, valamint a tervdokumentáció egy példányát helyezze el a Vas megyei vízikönyvi csomagban. A védőidomra vonatkozó korlátozásokat vegye nyilvántartásba.