



VAS MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTF02/3331-3/2016.  
Jogi előadó: dr. Monostori Veronika  
Műszaki előadó: Törkenczi Arnold  
Telefon: 94/506-719

**Tárgy:** A Raaba Energy Kft. által Söjtör belterületén lévő ingatlanokra tervezett naperőmű előzetes vizsgálati eljárása –  
**Közlemény**

**Melléklet:** 1 pld. közlemény

A Raaba Energy Kft. (9700 Szombathely, Hóvirág u. 9.) megbízásából eljáró KALKULUS 2004 Kft. (9700 Szombathely, Március 15. tér 2.) 2016. november 21-én benyújtotta a Kőszeg belterületén lévő ingatlanokra tervezett naperőmű előzetes vizsgálati dokumentációját.

A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3-5. §-aiban rögzítettek alapján, az előzetes vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

A Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel **felhívom, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül gondoskodjék** a mellékletként csatolt közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő **közhírré tételéről**.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti tanulmány tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontjára – a közzétételt követő **21 napon** belül közvetlenül a Főosztályunkon lehet észrevételeket tenni.

A közzététel időpontja a Főosztály honlapján (<http://nydtktfv.zoldhatosag.hu>) történő megjelenés napja: **2016. november 29.**

A kérelem és mellékleteinek elérési helye: **nydtktfv.zoldhatosag.hu/e-Tájékoztató/Közlemények/Kérelem és mellékletei.**

Kapja:

1. Kőszeg Város Önkormányzata 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

**Szombathely, 2016. november 29.**

**Harangozó Bertalan kormány megbízott  
nevében és megbízásából:**

**Balaton Tihamér  
osztályvezető**

# K Ö Z L E M É N Y

## A Raaba Energy Kft. által Kőszeg belterületén lévő ingatlanokra tervezett naperőmű előzetes vizsgálatának megindításáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy a Raaba Energy Kft. (9700 Szombathely, Hóvirág u. 9.) megbízásából eljáró KALKULUS 2004 Kft. (9700 Szombathely, Március 15. tér 2.) 2016. november 21-én benyújtotta Főosztályunkra a Kőszeg belterületén lévő ingatlanokra tervezett naperőmű előzetes vizsgálati dokumentációját.

A dokumentációban foglaltak a Korm. rendelet 3-5. §-aiban foglaltak figyelembe vételével előzetes vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az ügyben a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., Tel.: 94/506 700, e-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu) jár el.

### **Kérelem és mellékleteinek elérési helye:**

[www.nydtktvf.zoldhatosag.hu/eTájékoztató/Közlemények/Kérelem és mellékletei](http://www.nydtktvf.zoldhatosag.hu/eTajekoztato/Kozlemenyek/Kerelem%20es%20mell%C3%A9kletei)

Jelen közlemény közzétételének időpontja a közleménynek a Főosztály hirdetőtábláján, illetve honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) történő megjelenésének napja: **2016. november 29.**

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti tanulmány tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontjára – a közzétételt követő **21 napon** belül közvetlenül a Főosztályunkon lehet észrevételeket tenni.

A Ket. 29. § (7) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a fenti ügygel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

### **Az ügy tárgyának rövid ismertetése**

A Raaba Energy Kft. a Kőszeg, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885 és 2869/30 hrsz. alatti területre 4 MW csúcsteljesítményű, elektromos hálózatra csatolt napelemes kiserőmű telepítését tervezi.

Cél a fotoelekromos rendszerrel termelt egyenáramnak inverterekkel váltóárammá történő alakítása, majd transzformátorokon keresztül a villamos hálózatba táplálása.

A tervezett létesítéssel érintett telkek összes területe 5 ha. A tervezett napelemes kiserőmű illetve a kapcsolódó létesítmények gyakorlatilag a telkek teljes területét érintik.

### **Vélelmezett hatásterület**

A kivitelezés során a munkagépek által okozott levegőterhelés hatásterülete 25 méter, lakott területeket nem érint. A szállítási tevékenység hatásterülete az útvonalak középvezetőlétől számított 24 méter, ezt követően a légszennyezettség a maximális érték 5 %-ára csökken. A kivitelezés befejezése után mindkét terhelés megszűnik, üzemeléskor légszennyező hatások nem lépnek fel.

A kivitelezéssel érintett területhez legközelebb lévő zajtól védendő terület távolsága 152 méter. A kivitelezés során zajvédelmi szempontból határérték túllépés nem várható.

Üzemelés során a beépíteni tervezett transzformátorok jelentenek állandó zajforrást, azonban hatásterületük a telekhatáron belül marad.

### **Az ügy irataiba való betekintés rendje**

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Főosztályon és a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél lehet betekinteni.

Tájékoztatom, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja. Ügyfélfogadási időben az eljárás során keletkezett iratokba – az eljárás bármely szakaszában – betekinthez, azokról másolatot, kivonatot készíthet vagy térítés ellenében másolatot kérhet.

A Főosztály ügyfélfogadási ideje és helye:

Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. em. 118. szoba

Ügyfélfogadási rend:

- Hétfő: 8:30 – 12:00
- Szerda: 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
- Péntek: 8:30 – 12:00

A betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A Ket. 28/A. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom arról is, hogy a hatóság postai úton, telefaxon, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, elektronikus úton, szóban és telefonon tart kapcsolatot az ügyféllel.

### **Az eljárás eredményeként meghozható döntések**

A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a Főosztály az alábbi döntéseket hozhatja:

*„(2) A környezetvédelmi hatóság a határozatában*

*a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint*

*aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,*

*ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,*

*ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;*

*b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;*

*c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,*

*ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,*

*cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;*

*d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő."*

Szombathely, 2016. november 29.

Vas Megyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály