

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VAV/KTF/2081-20/2015
Ügyintézők: dr. Bodorkós Erzsébet
Telefon: (94) 506-719

Tárgy: A Keszthely 0238/4 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának előzetes vizsgálati eljárása

Melléklet: VAV/KTF/2081-19/2015. számú határozat

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 8. napon a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése értelmében a tárgyban kiadott, VAV/KTF/1924-15/2015. számú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat teljes szövegének 15 nap időtartamra történő nyilvános közzétételéről gondoskodni szíveskedjék.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetében a Hatóságom hirdetménytábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 125.000,- Ft, természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében 1 %-a, azaz 2.500,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00299523-00000000 számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Kapja:

Keszthely Város Jegyzője – 8360 Keszthely, Fő tér 1.


Szombathely, 2015. szeptember,, ”

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából:**

**Balaton Tihamér
osztályvezető**

A hatóságom hirdetőabláján történő kifüggesztés napja:
A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőabláján történő kifüggesztés napja:
A hirdetmény levételének napja:



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VAV/KTF/2081-19/2015
Ügyintézők: Katavics Eszter Ágota, Lázár János, Nagyné
Erős Alexandra, Pados Róbert, dr. Bodorkós Erzsébet
Telefon: (94) 506-719

Tárgy: A Keszthely 0238/4 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának előzetes vizsgálati eljárása

HATÁROZAT I.

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) által tervezett, „Keszthely 0238/4 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása” tárgyú, Békési László környezetvédelmi szakmérnök által készített előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat

e l f o g a d o m ,

egyben megállapítom, hogy a

„Keszthely 0238/4 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának” - terv szerinti - megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A környezetvédelmi kikötések, feltételrendszerek az építési engedélyezési eljárás során, szakhatósági állásfoglalás keretében kerülnek rögzítésre.

II.

Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szervezetek állásfoglalásai

A Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (Zalaegerszeg) ZAR/097/00796-3/2015. számú szakkérdésre adott válaszában megfogalmazott kikötések:

- Az építés során a dolgozók részére is az ivóvízellátást és a kézmosóval ellátott illemhelyet kell biztosítani. A keletkező szennyvíz ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni szükséges, egyedi zárt szennyvízgyűjtő vagy közműpótló berendezés biztosításával.
- A kivitelezés során be kell tartani a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 6. §-ban meghatározott tilalmakat, valamint korlátozásokat.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály VEG/01/04218-2/2015. számú szakkérdésre adott válaszában megfogalmazott kikötések:

- Amennyiben a kivitelezési munkálatok során az Evt. hatálya alá eső külterületi ingatlanon található fa vagy faállomány kitermelése szükséges, akkor az csak a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztályára előzetesen benyújtott fásításban tervezett fakitermelés bejelentés erdészeti hatóság általi tudomásulvétele után végezhető.
- Az építési és bontási munkálatok során figyelni kell, hogy a szomszédos erdőkben tilos hulladékot elhelyezni, valamint a talajt ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia.

A Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 10.302/2/2015. számú szakkérdésre adott válaszában megfogalmazott kikötések:

- A beruházás során figyelemmel kell lenni arra, hogy az érintett és a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység ne akadályozza.
- A tevékenység végzése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a lehető legkisebb mértékű és

- lehetőség szerint gyengébb minőségű termőföldet vegyék igénybe.
- A munkálatok megkezdése előtt az igénybevett termőföldrészekre a Hivatal végleges illetve időleges más célú hasznosítást engedélyező határozatát be kell szerezni.

III.

Az építési engedélyezési eljárás során Hatóságom részéről figyelembe veendő szempontok

- A munkaterületen üzem- és kenőanyagok tárolása, valamint a munkagépek helyszíni karbantartása tilos.
- A munkálatok során a földtani közeg szennyezésének lehetőségét körültekintő munkavégzéssel és a munkagépek megfelelő karbantartásával minimálisra kell csökkenteni

IV.

Az előzetes vizsgálati eljárás 250.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

V.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetében a Hatóságom hirdetőtábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 125.000,- Ft, természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében 1 %-a, azaz 2.500,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00299523-00000000 számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

I n d o k o l á s

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) által tervezett, a „Keszthely 0238/4 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása” tárgyú kérelme mellékleteként hatóságunkhoz benyújtotta Békési László környezetvédelmi szakmérnök által készített előzetes vizsgálati dokumentációt előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása céljából.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak - tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 3. számú mellékletének 76. pontja alá esik -, a Kormányrendelet 3-5. §-aiban foglaltak alapján, illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvényben – továbbiakban Ket. – meghatározott eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A tervezett beruházásról a Keszthely Város Jegyzőjénél az előzetes vizsgálati dokumentáció 1 példányának csatolásával közleményt tettünk közzé, melyre a közlemény hatóságom honlapján történő megjelenésének napjától számított 21 napon belül észrevételt lehetett tenni. Észrevételt lehetett tenni a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, a környezeti hatástanulmány tartalmára.

Az észrevételezési határidőn belül észrevétel nem érkezett.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015 (III.31.) Kormányrendelet 5. számú mellékletének figyelembevételével megtörtént a közreműködő szakhatóságok, és szakkérdés kiadására jogosult osztályok megkeresése.

Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához

- a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (Zalaegerszeg) ZAR/097/00796-3/2015. számú szakkérdésre adott válaszában,
- A Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály VEG/01/04218-2/2015. számú szakkérdésre adott válaszában,
- A Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 10.302/2/2015. számú szakkérdésre adott válaszában.

Kikötések nélkül fogadta el az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítetteket

- a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya ZA-05D/EU/869-2/2015. számú szakkérdésre adott válaszában,
- a Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Osztályának ZAF/010/1241-2/2015/T32.számú szakkérdésre adott válaszában,
- a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 36800/4856-1/2015. ált. szám alatt,
- a Keszthely Város Jegyzője (Keszthely) 3/1481-2/2015., illetve 3/1493-2/2015. szám alatt.

A Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Zalaegerszeg) ZAR/097/00796-3/2015. számú szakkérdésre adott válaszábanak indokolása:

A Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához történt megkeresés alapján, a Keszthely 0238/4 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának előzetes vizsgálati eljárásával kapcsolatos dokumentáció figyelembe vételével a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. melléklet I.3. pontja alatt meghatározott közegészségügyi szakkérdéseket megvizsgáltam.

A szakkérdés vizsgálata során az alábbi jogszabályok előírásai kerültek figyelembevételre: a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 384/2007. (X.29.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) KvVM rendelet, a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM rendelet.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály VEG/01/04218-2/2015. számú szakkérdésre adott válaszábanak indokolása:

A tárggyal kapcsolatban a dokumentáció áttanulmányozása során megállapítottam, hogy a tervezett villamos vezetékek kialakítása az erdészeti hatóság nyilvántartásában, az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) szereplő, illetékességi területemen belül elhelyezkedő erdőterületet nem érint.

A Keszthely 0254/5 és 0254/3 hrsz.-ú ingatlanokon lévő faállományok fásításnak tekinthetők, amelyről az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 12. § (1) bekezdése rendelkezik.

A kivitelezési munkálatok során, amennyiben az Adattárban nem szereplő külterületi ingatlanon található, az erdészeti hatóság hatáskörébe tartozó fa vagy faállomány kitermelése szükséges, akkor – az Evt. 70. § (2) bekezdése alapján – a fakitermelés csak a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztályánál előzetesen az Evt. végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI.13.) FVM rendelet (a továbbiakban Vhr.) 43. § (1) bekezdés eszerinti formanyomtatványon benyújtott fásításban tervezett fakitermelés bejelentés erdészeti hatóság általi tudomásulvétel után végezhető.

A beruházás során figyelembe kell venni, hogy a szomszédos erdőterületeken az Evt. 61. § (1) bekezdés b) pontja, valamint az Evt. 12. § (2) bekezdése alapján tilos erdőben és fásításban hulladékot elhelyezni.

A dokumentációk alapján sem az építés alatti hatásterület sem a végleges hatásterület nem érint erdőterületet.

A feltételek előírásakor

- a fásításból történő fakitermelés bejelentésére vonatkozóan az Evt. 4. §-a, az Evt. 12. §-a, az Evt. 70. § (2) bekezdése és a Vhr. 43. § (7) bekezdése valamint a Vhr. 1. számú melléklete,
- a káros tevékenységek elleni védelemre vonatkozóan az Evt. 61. § (1) bekezdés b) pontja, valamint az Evt. 12. § (2) bekezdése,
- a talajvédelemre vonatkozóan az Evt. 62. § (3) bekezdése valamint az Evt. 12. § (2) bekezdése alapján jártam el.

Mindezek alapján elmondható, hogy a beruházás várhatóan a faállományok növekedését és egészségi állapotát, valamint az erdei életközösséget károsan nem befolyásolja. Az erdőkre gyakorolt hatások további vizsgálatának elvégzése nem indokolt, így az előzetes vizsgálati eljárás kapcsán szakhatósági hozzájárulásomat a közölt feltételekkel adtam meg.

Hatáskörömet a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése, az illetékességemet a 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és az ahhoz tartozó melléklet állapítja meg.

A Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 10.302/2/2015. számú szakkérdésre adott válaszában az indokolása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az elsőfokú előzetes vizsgálati eljárásban a földvédelmi szakkérdésben meghozott szakmai vélemény a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján az 5. számú mellékelt I.6.7. pontja alapján került meghozásra, mert az előírtak megtartása mellett a Keszthely 0238/4 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásával kapcsolatos beruházás földvédelmi érdeket nem sért.

A hivatal hatáskörét a hatáskört és illetékességet a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 1. § (1) –(2) bekezdése és az 1. számú melléklete határozza meg.

A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya ZA-05D/EU/869-2/2015. számú szakkérdésre adott válaszában az indokolása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a Keszthely 0238/4 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása előzetes vizsgálati eljárása ügyében az örökségvédelmi szakkérdések vizsgálata tárgyában 2015. 08.05-én megkereste Hatóságomat.

A szakkérdés vizsgálata arra irányult, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A csatolt engedélyezési tervdokumentáció és a rendelkezésekre álló adatok összevetése alapján megállapítottam, hogy a vizsgálattal érintett beruházás régészeti lelőhelyet, védett műemléki ingatlant vagy műemléki területet nem érint, ezért a tervezett tevékenység örökségvédelmi érdeket nem sért.

A vélemény kiadásához kapcsolódó örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére hatáskörömet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Övr.) 3. § a) pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 76/2015. (III.31.) MvM utasítás 24. § (1)- (2) bekezdése, illetékességemet az Övr. 1. számú melléklet 19. pontja állapítja meg.

A Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Osztályának ZAF/010/1241-2/2015/T32.számú szakkérdésre adott válaszában az indokolása:

A környezetvédelmi hatóság Keszthely 0238/4 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása előzetes vizsgálatára irányuló elsőfokú eljárása talajvédelmi szakkérdésében a szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés, 5. melléklet I. táblázat 5. pont alapján adtam ki a fentiek szerint, mert az érvényben lévő vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett a tervezett

beruházás a talajvédelmi érdekek sérelme nélkül megvalósítható.

Hatásköröm a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés előírásán-, illetékességem a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés előírásán alapul.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya (Szombathely) 36800/4856-1/2015. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (továbbiakban: Főosztály) VAV/KTF/2081-8/2015. számú – 2015. augusztus 3. napján érkezett – megkeresésével a Keszthely 0238/4 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásának előzetes vizsgálati eljárására irányuló hatósági eljárásában a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 28. § (3) bekezdése, illetve 5. mellékletében foglalt II. táblázat 3. sora alapján az előzetes vizsgálati eljárásban a vízgazdálkodási és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A rendelkezésemre álló adatok, továbbá a Főosztály honlapjára feltöltött – Békési László okl. környezetvédelmi szakmérnök (8060 Mór, Árpád u. 11.) által készített – előzetes vizsgálati dokumentáció, valamint - az ELEKTROPLAN »2000« Mérnöki KFT. (8900 Zalaegerszeg, Szüret u. 4.) által készített - műszaki leírás áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A létesített vezeték és transzformátorállomás által érintett terület Keszthely város külterületén található. A tervezett nyomvonal vízbázis védőterületét, vízfolyás parti sávját, nagyvízi medrét nem érinti, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül, valamint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen helyezkedik el.

Keszthely 0238/4 hrsz. ingatlan részére villamos energiaellátás biztosítása új transzformátorállomás és hozzá kapcsolódó 22 kV-os csupasz szabadvezeték valamint 0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték létesítésével. A munka keretében megszüntetésre kerül az üzemén kívül helyezett „ATE Újmajor Üzemi Konyha” nevű 15410-es számú oszloptranzformátor állomás, a gerincről leágazó szabadvezeték pedig az oszlopokkal együtt elbontják. A 22-es számú tartóoszlop az egyenletesebb oszlopkiosztás érdekében a meglévő vezeték nyomvonalában 7,0 méterrel É-i irányban áthelyezésre kerül a 0242/2 hrsz. út területére. A keletkező 154 és 160 méteres oszlopköz csökkentésére mindkét oszlopközbe kb. féltávolságban egy-egy tartó, ill. tartó-leágazó vasbeton oszlop kerül beállításra.

A tervezett 22 kV-szabadvezeték nyomvonalhossza:148 fm.

A Keszthely – Dél-Balatonpart gerincvezetékbe a 0254/5 hrsz.-ú szántó területén vasbeton tartó-leágazó oszlop kerül felállításra. A leágazó vezetékét kétszer 74 m-es oszlopközzel építik ki egy tartó-oszlop közbeiktatásával. A vezeték végén a 0254/3 hrsz. közút területén – a 0254/5 hrsz. szántóterület telekhatára mellett – OTR FF-1400 típusjelű transzformátorállomást kell felállítani. A szerelvények alatt függesztett tartókarra kell felhelyezni az 160 kVA teljesítményű, tágulási tartály nélküli 22/0,4/0,23 kV feszültségátviteli transzformátort.

Épül összesen 3 db vasbeton oszlop; 148 fm 22 kV-os szabadvezeték, 1 db OTR FF-1400 típusú transzformátor állomás 160 kVA-es transzformátorral.

A kivitelezési munkálatok a felszíni és a felszín alatti vizek minőségére érdemi hatással nincsenek. A

távvezeték működése vízhasználatot nem igényel. A felszíni és felszín alatti vizekkel nincs közvetlen kapcsolatban, a terület vízgazdálkodására sem mennyiségi, sem minőségi tekintetben nincs hatással.

A tevékenységhez igénybe vett terület az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A rendelkezésemre álló iratok, a megkeresés és a Főosztály honlapjára feltöltött dokumentációk érdemi vizsgálatát követően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

A Vas Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatóságok feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.04.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 223/2014. (IX.04.) Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése, illetve 5. mellékletében foglalt II. táblázat 3. sora, illetékséget a 223/2014. (IX.04.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.

A Keszthely Város Jegyzője (Keszthely) 3/1481-2/2015., 3/1493-2/2015. számú belső jogsegélyre adott válaszána az indokolása

A VAV/KTF/2081-9/2015. számú megkeresésükre hivatkozva tájékoztatom, hogy a Keszthely 0238/4 hrsz ingatlan területe nem áll helyileg védett természetvédelmi oltalom alatt. A tervezett beruházás megfelel a helyi jogszabályoknak.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-Testülete a Keszthely Közigazgatási Területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 32/2009. (X.15.) rendelete (továbbiakban: KÉSZ) és Szabályozási Terve alapján a megkeresés tárgyával érintett terület Vt-6 (vegyes rendeltetésű) övezeti besorolású, beépítésre szánt terület.

A tervezett 22/0,4 kV-os közcélú oszloptranzformátor állomás, 22 kV-os csupasz és 0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték létesítésére vonatkozóan benyújtott dokumentáció összhangban van a helyi építési szabályzattal és szabályozási tervvel.

A kérelemben foglaltak felülvizsgálata során, az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek alapján, Hatóságom szakértői véleménye, valamint a közreműködő szakhatóságok, társhatóságok állásfoglalásai figyelembe vételével megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás az alábbi indokok alapján.

Általános jellemzők

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - a fogyasztói igények kielégítése céljából - a Keszthely 0238/4 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátását tervezi.

A villamos energia ellátás biztosításához új transzformátorállomás és hozzá kapcsolódó 22 kV-os csupasz szabadvezeték, valamint 0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték létesítését tervezik. A beruházás keretében 15410-es számú oszloptranzformátor állomás, a gerincről leágazó szabadvezeték az oszlopokkal együtt elbontásra kerülnek. A hálózatépítés során 3x50 mm² AASC szabadvezeték épül 148 m nyomvonalhosszban. A tevékenység Keszthely város külterületén, szántó és kivett út művelési területeket vesz igénybe.

A villamos energia ellátó 22 kV-os szabadvezeték és a transzformátor állomás építésének tervezett időpontja: 2015. III. félév

A hálózatépítés időtartama: kb. 2 hét.

Levegőtisztaság-védelem

A tervezett légvezeték építése időszakában a munkagépek és szállítójárművek üzeme levegőterheléssel jár. A kivitelezési munkák során levegőterhelés átmenetileg lép fel az építési tevékenység alatt,

ezek hatása a rövid időtartam miatt csekély mértékű. A levegőtisztaság védelmi szempontú hatásterület az építés időszaka alatt a nyomvonalától számított kb. 50 m-es körzet. Üzemeléskor levegőterhelő hatások nem jelentkeznek.

Zajvédelem

A létesítés során a munkagépek által keltett és a szállításból adódó forgalomnövekedés okozta zajterhelés rövid időtartamú és kismértékű. A benyújtott dokumentációk alapján az építési tevékenység során a közeli létesítményeknél nem alakul ki határértéket meghaladó zajterhelés.

A légvezeték üzeme normál légköri viszonyok esetén nem jár zajkibocsátással. Zajkibocsátási határérték megállapítását a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló, 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésének a) pontja alapján kérelmezni nem szükséges.

Hulladékgazdálkodás

A dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett létesítmények üzemeltetése során hulladékok nem keletkeznek.

A távvezeték és az OTR állomás kivitelezése során veszélyes hulladékok nem keletkeznek. Az építés során keletkező nem veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtéséről, és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásáról a kivitelező gondoskodik. A kitermelt talajt a helyszínen tereprendezési célra használják fel.

Felhívom a figyelmet, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 14. § (1) bekezdése alapján hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában lehet szállítani, kivéve, ha a természetes személy ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékot hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelő létesítménybe szállítja, valamint a gyártó, a forgalmazó az átvételi kötelezettséggel érintett hulladékot hulladékkezelő létesítménybe szállítja.

Földtani közeg védelem

A földtani közeg gyakorlatilag csak az kivitelezés során valamilyen (pl: munkagépekből történő kenőanyag-elfolyás) havária esemény alkalmával szennyeződhet.

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a tervezett beruházás földtani közegre gyakorolt hatása nem jelentős, kikötéseim betartásával a földtani közeg védelme biztosítható. Kikötéseim a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 6., 8. és 13. §-ain, illetve a 15. §. (1) bekezdésén, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és 10. § (1) b) és c) pontjaiban foglaltakon alapulnak.

Természet- és tájvédelem

A tervezett 22 kV-os szabadvezeték nyomvonala Keszthely város (mezőgazdasági művelésű) területét érinti. A beruházási területen védett természeti érték jelenlétére vonatkozó információ nem merült fel.

A keresztartókra és azokon a pontokon, ahol érinthető feszültség alatti fém rész van, arra madárvédő szigetelő sapka kerül felszerelésre. A benyújtott dokumentációban szigetelt léghábeles kivitelben kerül megvalósításra a fejlesztés, ezért külön madárvédelmi előírás nem szükséges.

Megállapítottam, hogy a beruházási terület nem áll országos jelentőségű, vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, valamint nem érint ex lege lápot, egyedi tájértéket. A területek és környezetük jelenleg is antropogén hatásoknak kitett és a tervezett bővítés az élővilág számára nem jelent változást a jelenlegi állapotokhoz képest, védett növény- és állatfajok nincsenek a helyszínen.

A legközelebbi NATURA 2000-es területek az érintett ingatlantól mintegy 900 méter távolságban keleti irányban található: Balaton kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUBF30002) és Balaton különleges madárvédelmi terület (HUBF30002).

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdése alapján a Natura 2000 kijelölés alapjául szolgáló jelölő fajokra és élőhelyekre negatív hatást nem gyakorol.

A tervezett fejlesztés a tájvédelem érdekeit a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 6-7. §-ának figyelembe vételével nem sérti.

A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján „a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.”

A Tvt. 9. § (1) bekezdése szerint „A vadon élő szervezetek igénybevitelével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.”

A Tvt. 17.§ (1) bekezdése kimondja, hogy „a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”

Hatóságom szakértői véleménye és az eljárásban közreműködő szakhatóság, szakkérdést vizsgáló szervezetek állásfoglalásainak figyelembevételével a határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem.

Határozatom jogalapja a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének ac) pontja.

Az érintetteket az eljárás megindításáról a Ket. 29. § (6) bekezdése alapján, hozott döntésemről a Ket. 80. § (3) és (5) bekezdései alapján hirdetményi úton értesítettem.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban FM rendelet - 1. számú melléklet 35. pontja. A jogorvoslati eljárás díj jogalapja az FM rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. sz. melléklet 1. fejezet 35. pontja.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével tettem lehetővé.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8. § (1) bekezdésén, valamint a 2. sz. melléklet 3. pontján alapul.

A határozatot kapja:

1. E.ÓN Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. – 7626 Pécs, Búza tér 8/A.
2. Békési László – bekesilaszlo@freemail.hu
3. Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya – 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.
4. Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály – 8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.
5. Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Járási Földhivatali Osztály – 8360 Keszthely, Deák F. u. 47.
6. Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály – 8200 Veszprém, Szent Margit park 2.
7. Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya Növény és Talajvédelmi Osztály - 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál u. 81.
8. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya – 9700 Szombathely, Ady tér 1.
9. Keszthely Város Jegyzője – 8360 Keszthely, Fő tér 1.

Szombathely, 2015. szeptember „ ”

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából:**

**Bencsics Attila
főosztályvezető**