

HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy a Sótony Község Önkormányzata (9681 Sótony, Fő u. 3.) és Nyőgér Község Önkormányzata (9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.) megbízásából a 3. HAMBERGER Környezetvédelmi Iroda (8900 Zalaegerszeg, Patkó u. 3/2.) által E821 EVD 2010. munkaszámon készült előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat Felügyelőségem 2411-1/9/2010. számon elfogadta, egyben megállapította, hogy a tervezett szennyvíztisztító és szennyvízelvezető rendszer megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás. Környezetvédelmi kikötéseit hatóságom a határozatban rögzítette.

A határozat a körjegyzőnél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) I. emelet 111. szobájában ügyfélfogadási időben, továbbá a Felügyelőség honlapján is megtekinthető.


A határozatot a hirdetmény kifüggesztését követő 15. munkanapon kell közöltnek tekinteni, ellene a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján a 99. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a közlést követő 10 munkanapon belül lehet fellebbezni.

Szombathely, 2010. június 16.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség, Szombathely

A hirdetmény kifüggesztésének napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: 2411-1/9/2010.

Jogi ea.: dr. Legáth Krisztina

Tel.: 94/504-132

Műszaki ea.: Pálfiné Jébert Tünde

Tel.: 94/504-144

Tárgy: Sótony és Nyőgér községek
szennyvízelvezetésének és
szennyvíztisztításának előzetes vizsgálati
eljárása

H A T Á R O Z A T

I.

Sótony Község Önkormányzata (9681 Sótony, Fő u. 3.) és Nyőgér Község Önkormányzata (9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.) megbízásából a HAMBERGER Környezetvédelmi Iroda (8900 Zalaegerszeg, Patkó u. 3/2.) által E821 EVD 2010. munkaszámon készített – Sótony és Nyőgér községek szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása – előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat

e l f o g a d o m,

egyben megállapítom, hogy **a tervezett munkálatok során – az előírások betartása esetén – nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

A tevékenység az alábbi hatósági engedély birtokában kezdhető meg:

- A vízellátási létesítmények kivitelezéséhez és üzemeltetéséhez vízjogi létesítési, illetve üzemeltetési engedélyt kell beszerezni.

II.

A tervezett tevékenység ismertetése

Tevékenység helye: Sótony és Nyőgér községek bel- és külterülete (Vas megye).

A tervezett tevékenység

Sótony és Nyőgér községek szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása.

A tevékenység rövid leírása

A tervezett tevékenység célja, hogy Sótony és Nyőgér települések a kistérségi területi műszaki infrastruktúra fejlesztés keretén belül, közösen hajtsák végre szennyvízelvezető hálózatuk kiépítését. A fejlesztés végrehajtása után, a térségben keletkező kommunális eredetű szennyvizek zárt rendszerben, ellenőrzött körülmények között kerülnek összegyűjtésre, szállításra és tisztításra. A szennyvíztisztítást követően a tisztított szennyvíz élővízi befogadóba bocsátható.

A tervezett beruházás során gravitációs gerinc- és nyomóvezetékek, a községek domborzati viszonyai miatt szennyvízátemelők valamint szennyvíztisztító telep kerül megépítésre.

A gyűjtő hálózat nyomvonalvezetése: belterületen belül lehetőség szerint az útpadkában vagy zöldterületen, külterületen pedig a lejtési viszonyok figyelembe vételével, zömmel mezőgazdasági területen történik. A szennyvízcsatorna hálózat vezetékei több helyen kereszteznek nyílt vízfolyásokat.

Nyőgér községben a település súlypontjában található magas pont miatt három különálló szennyvízgyűjtő hálózat, Sótony községben pedig a változatos terepi viszonyok miatt öt átemelő (ebből három csak egy-egy utcában gravitációsan összegyűjtött szennyvizet emeli át egy másik gyűjtőhálózatba) és a hozzátartozó gyűjtőhálózat kerül kialakításra.

Az átemelők belterületen, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon kerülnek megépítésre.

A szennyvíztisztítást Sótony község külterületén, a községtől 720 m-re lévő 063/11 hrsz-ú területen elhelyezésre kerülő 100 m³/d kapacitású (988 LEÉ) BIOCOS rendszerű szennyvíztisztító berendezés fogja ellátni. A tervezett szennyvíztisztítási technológia 2 db párhuzamosan kapcsolt BIOCOS rendszerű szennyvíztisztító berendezés. A műtárgy egy levegőztetett eleveniszapos medencéből és 2 db ülepítő- és keverő medencéből áll. A tisztítás során képződő stabilizált fölös iszapot a szombathelyi szennyvíztisztító telep fogadja. A tisztított szennyvizet befogadja a Csörmök – Herpenyő patak, a befolyási szelvényben kitorkolló fej és 2-2 m hosszban mederburkolat lesz kialakítva.

III.

Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásai

Az **ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete** 3017-2/20102/2010. számon szakhatósági hozzájárulását az alábbi kikötésekkel adta meg.

- A keletkezett rácsszemét fertőtlenítési technológiáját ki kell dolgozni.
- A kezelőépületben lévő helyiségek rendeltetésének megfelelő mértékű szellőzésről, légcseréről gondoskodni kell.
- A vegyszeradagoló helyiségben a hideg vizes kéz és szemmosási lehetőséget biztosítani kell. A felhasznált és tárolt vegyi anyagokat kármentő tálcára kell helyezni, hogy a tevékenységet végzők egészségét és a környezetet ne veszélyeztesse.

Bejegyertványos – Nyőgér - Sótony Községek Körjegyzősége 263/2/2010. számon szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta.

A **Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság** 27.2/1539/1/2010. számon szakhatósági hozzájárulását az alábbi kikötésekkel adta meg.

- A benyújtott tervdokumentációból megállapításra került, hogy nem feltételezhető jelentős környezeti hatás a beruházási területtel szomszédos termőföldeken, a szennyvízelvezető csatorna és szennyvíztisztító által érintett mezőgazdasági hasznosítású ingatlanokat érintő rekultivációra vonatkozó részletes kikötéseket a 27.2/5150/3/2009. számú szakhatósági állásfoglalás tartalmazza, mely szerint:
 - Sótony 063/9 hrsz.-ú legelő művelési ágú területen tervezett szennyvíztisztító telep kivitelezéséhez kapcsolódó földmunkákat, a 212/2009. munkaszámú a

humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv előírásai alapján kell elvégezni.

- A mentett humuszos feltalajt a szennyvíztisztító telep építéssel nem érintett területrészeire visszahumuszolni (max. 25 cm vastagságban) csak gyepfeltörés után lehet.
- A gyepesítést a visszahumuszolás után el kell végezni.
- Nyógér 0116/3 hrsz.-ú szántóterületén az út és a műtárgyak alól a humuszos feltalajt szelektíven le kell termelni, majd a beruházás végén a fennmaradt szántórészre (max. 25 cm vastagságban) el kell teríteni.
- A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a szomszédos termőföldek minőségében kár ne keletkezzen, azok megközelíthetőségét még időlegesen se korlátozza.
- A beruházás megkezdését és befejezését Igazgatóságunknak – írásban – be kell jelenteni.

A Sárvár Körzeti Földhivatal 10.059/2/2010. számon kiadott szakhatósági hozzájárulásában az alábbi kikötésekkel tette.

- Amennyiben a beruházás során a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 10. §-ban foglaltaknak megfelelően mezőgazdasági művelés alatt álló termőföld igénybevitelére kerül sor, abban az esetben a beruházás megkezdése előtt az illetékes Sárvári Körzeti Földhivataltól kell kérni a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításának engedélyezését.
- Földvédelmi szempontból a termőföld igénybevétele csak az engedélyezést követően, a Földhivatal jogerős határozatának birtokában kezdhető meg.
- A kivitelezés során a beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldek minőségében kár ne keletkezzen.

IV.

A vízilétesítmények engedélyezési eljárása során, illetve a kivitelezéskor és üzemeltetéskor figyelembe veendő előírások

Vízvédelem

- A tervezett vízilétesítmények megépítéséhez vízjogi létesítési engedélyt kell kérni felügyelőségunktől a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján. A kérelemhez csatolni kell a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet 2. §-a, valamint a 2. számú mellékletében meghatározottak szerint összeállított tervdokumentációt. A vízilétesítményeket jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában, az abban foglalt előírások betartásával kell kiépíteni.
- A létesítési engedélyezésre benyújtásra kerülő szennyvíztisztító telep kialakításának megtervezésénél figyelembe kell venni a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vízfolyáskezelői hozzájárulását tekintettel arra, hogy a tervezett szennyvíztisztító telep a Rába folyó nagyvízi medrében kerül elhelyezésre.

Természetvédelem és tájvédelem

- A munkaárkok és gödrök ökológiai csapdává alakulását elkerülendő, gondoskodni kell a beléjük eső állatok kijutásának biztosításáról rézsűk kialakításával, illetve a csőfektetés, betemetés előtt ki kell menteni az oda került állatokat.
- A cserjeirtás és fakivágás a lehető legkisebb mértékben, csak a szennyvízvezeték nyomvonalán, fészkelési időn kívül (szept. 1 – április 30.) megengedett.
- Gyepterület – a szennyvíztisztító építését kivéve - előkészületi munkák, szállítás, deponálás céljára nem vehetők igénybe.
- A szennyvíztisztító telepet - mint műszaki objektumot - tájba kell illeszteni, melynek során takaró fásítást szükséges alkalmazni, és a növénytelepítési tervben csak a tájban honos fa- és cserjefajok szerepelhetnek.

V.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) I. melléklet I. fejezet 43. pont alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 250.000,- Ft-ban állapítom meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettségének eleget tett.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Szombathely) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés díja az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a.

Indokolás

Sótony Község Önkormányzata (9681 Sótony, Fő u. 3.) és Nyőgér Község Önkormányzata (9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.) megbízásából a HAMBERGER Környezetvédelmi Iroda (8900 Zalaegerszeg, Patkó u. 3/2.) 2010. február 15-én hatóságomhoz benyújtotta a Sótony és Nyőgér községek szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása előzetes vizsgálati dokumentációját.

A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3-5. §-aiban rögzítettek alapján, az előzetes vizsgálati eljárás keretében kerültek elbírálásra.

A Felügyelőség a Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján a telepítés helye szerinti Sótony – Bejcgertyános – Nyőgér Községek Körjegyzőjénél 1 pld előzetes vizsgálati dokumentáció csatolásával a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott tartalmú közleményt tetetett közzé azzal, hogy az abban foglaltakra a közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Felügyelőségen észrevételt lehet tenni. A megadott határidőn belül a Felügyelőségre észrevétel nem érkezett.

Az előzetes vizsgálati eljárás során 2411-1/1/2010. III. számon hiánypótlást rendeltem el, melyet kérelmező teljesített.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 32/A. § és a 4. számú melléklete alapján megkeresett szakhatóságok szakhatósági hozzájárulásukat határozatom III. fejezetében rögzítettek szerint megadták.

A **Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész**e a szakhatósági eljárását hatáskör hiányában 171-2/2010. számon megszüntette. Hatáskörének hiányát a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint az illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormányrendelet 7. számú melléklete II/1.3. bekezdése alapján a szennyvízelvezető- és tisztító telep a műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények között nem kerül felsorolásra, ezért nincs hatásköre az ügy elbírálására. Döntését a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 30. § b), 31. § (1) a), 45/A. § (2) és (3) és a 44. § (9) bekezdései, valamint a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint az illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormányrendelet 7. számú melléklete II/1.3. bekezdése alapján hozta meg.

A **Sárvári Körzeti Földhivatal** szakhatósági állásfoglalását az alábbi indokolással adta meg. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) 9. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében termőföldet más célra hasznosítani csak ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet. A Tftv. 16. § (3) bekezdése alapján, ha más célú hasznosítás megkezdésekor az engedélyezés nem történt meg, akkor az a termőföld engedély nélküli hasznosításának minősül. Az engedély nélkül más célú hasznosítás esetén a termőföld eredeti állapotába történő helyreállítása mellett földvédelmi bírságot kell fizetni. Az előírt feltételek maradéktalan betartása mellett a szennyvízgyűjtő és elvezető rendszer kivitelezése földvédelmi érdekeket nem sért. Állásfoglalását a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. mellékletében foglaltakat figyelembe véve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény előírásai alapján adta meg. Hatásköre a földhivatalokról, a Földmérési és Távvezérlési Intézetéről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése, illetékessége pedig a rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az **ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete** szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta. A Hamberger Környezetvédelmi Iroda által készített E821 EVD 2010. munkaszámú Sótorny, Nyőgér községek szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának környezeti hatásaira vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt a környezet- és település-egészségügyi szakkérdésekre vonatkozóan felülvizsgáltam. A felülvizsgálat kiterjedt még a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, a lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, továbbá a levegő higiéniai követelmények teljesülésére. A tervezett szennyvíztisztító telep a településtől 720 méterre kerül megépítésre. Az átemelő aknákból a kellemetlen szaganyagokat tartalmazó levegőt elszívják és tőzegágyas szagtalanítón keresztül nyomják a szabadba. A képződő szennyvíziszapot gravitációs úton sűrítik, majd a szombathelyi szennyvíztisztító telepre szállítják további kezelésre. A rácsszemetet összeprésselik, majd zárt csövön keresztül egy

zárható konténerbe juttatják. Az összegyűjtött rácsszemét kommunális szeméttelen nyér elhelyezést. A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. számú melléklete értelmében települési hulladékot fogadó hulladéklerakón átvehető a nem fertőzőképes rácsszemét (EWC 19 08 01). A rácsszemét azonban fertőzőképességét csak hatékony fertőtlenítést követően veszíti el. A tisztított szennyvíz befogadója a Csörnőc-Herpenyő patak. Nyőgér településen a kitelepítésre kerülő szennyvízcsatorna hálózat a nyőgéri üzemelő vízbázis területére esik. Az előzetes vizsgálati szakvélemény értelmében a szennyezőanyag transzpor a K-1 vízműkutat nem éri el. Nevezett vízműkút több éve nem üzemel, eltömedékelésére vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, melynek száma 6725-1/2009. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (3) bekezdése előírja, hogy veszélyes anyaggal, illetve veszélyes készítménnyel kapcsolatos tevékenységét úgy kell végezni, hogy az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő. A fentiek miatt a vegyszeradagoló helyiségben a hideg vizes kéz és szemmosás lehetőségének biztosítása és a kármentők kialakítása szükséges. A hulladékot zárt, biztonságos környezetszennyezést kizáró módon történő tárolását a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 6. §-a írja elő. A helyiségek megfelelő szellőzését 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 90. § (1) bekezdése írja elő. Szakhatósági állásfoglalását a Ket. 44. §-a alapján adta meg. Hatásköre a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. számú mellékletén alapszik. Illetékességét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII.28.) Kormányrendelet 2. számú melléklete állapítja meg.

A Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága szakhatósági állásfoglalását a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés 4. sz. melléklet 5. pontja, valamint a 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése alapján adta ki.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugat-dunántúli Iroda 410/1912/1/2010. számon kiadott végzésében a szakhatósági eljárását megszüntette. Döntését az alábbiakkal indokolta. A csatolt engedélyezési tervdokumentáció áttanulmányozását követően megállapította, hogy a tervezett beruházás hatósága jelenlegi adatai szerint kulturális örökségi elemeket nem érint, így figyelemmel a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjára, nincs hatásköre szakhatósági állásfoglalás kiadására. Felhívta azonban az engedélyt kérő/beruházó/kivitelező figyelmét, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. §-ában foglaltak értelmében amennyiben az építkezés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és a területileg illetékes múzeumhoz, valamint az illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez bejelenteni, továbbá a helyszín és a leletek őrzéséről gondoskodni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (1) bekezdése, valamint az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (XI.18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után!

A megyei múzeum a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 45. § (4) bekezdésében meghatározott régészeti vonatkozású tevékenységének ellátása érdekében nélkülözhetetlen, hogy tárgyi beruházással összefüggésben megvalósítandó földmunkákról azok megkezdése előtt értesülést szerezzen, így kérem, hogy a beruházó/kivitelező a földmunkák megkezdéséről azt megelőzően legalább 8 nappal írásban a területileg illetékes megyei múzeumigazgatóságot értesítse (Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága 9700 Szombathely, Kisfaludy u. 9.), és biztosítsa a terület átvizsgálásának lehetőségét.

Döntése a Ket. 45/A. § (3) bekezdésén alapul.

Állásfoglalását a Ket. 44. § (6) bekezdésére és 71. § (1) bekezdésére figyelemmel végzés formájában hozta meg.

Sárvár Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője 1801-1/2010. számon szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló eljárását megszüntette, tekintettel arra, hogy a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 32/A. (1) bekezdése alapján és a 4. számú melléklet alapján nincs hatásköre eljárni. Döntését a Ket. 45/A. § (3) bekezdése alapján hozta meg.

Bejczyertyános – Nyőgér – Sótóny Községek Körjegyzője szakhatósági állásfoglalását a Ket. 33. § (8) bekezdése, 44.§-a alapján, továbbá a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. számú melléklete 4. pontja alapján adta ki.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek műszaki felülvizsgálata során Felügyelőségem az alábbiakat állapította meg.

Vízvédelem, vízgazdálkodás

A tervezett beruházás során gravitációs gerinc- és nyomóvezetékek, a községek domborzati viszonyai miatt szennyvízátemelők valamint szennyvíztisztító telep kiépítése valósul meg. A településeken keletkező szennyvizek Sótóny község külterületén létesítendő szennyvíztisztító telepre kerülnek tisztításra. A beruházás megvalósítása környezetvédelmi szempontból rendkívül jelentős, tekintettel arra, hogy az eddig csatornázatlan területek (lakások) szennyvíz elhelyezési gondját oldja meg, csökkentve ezzel a környezetet érő közvetlen szennyezéseket, elősegítve a felszín alatti vizek védelmét.

Nyőgér község területén tervezett szennyvízelvezető rendszerének egy jelentős része Nyőgér üzemelő sérülékeny vízbázisának előzetesen lehatárolt védőidomán lesz kiépítve. A védendő K-1 kataszteri számú vízműkút a tervezett szennyvízelvezető létesítményhez képest kb 300 m távolságra ÉNy-i irányban található. A vízműkút szűrőzése 65-74 m közötti (a felszín alatt), a fedő szintje kb. 100 m-rel van alacsonyabban a szennyvízelvezető hálózat szintjénél. A vízműkút nem üzemel.

A tervezett létesítmény a Rába-völgyet DK-ről kísérő magaslaton helyezkedik el. Ezen térség talajvíze a vastag pleisztocén sorozat alján, kb 15-20 m-es mélységben települ. A talajvíz tározója a gyenge közepes vízvezető képességű agyagos homokos kavics, ill. homok üledékek; áramlása, a vízföldtani helyzetből adódóan, részben a magaslat pereme felé, a Rába-völgy irányába, részben DK- irányba történik. A talajvíz a vízműkúttal feltárt földtani közeggel nem érintkezik.

Az elővizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett beruházás Nyőgér üzemelő sérülékeny vízbázisának előzetesen kijelölt védőidomára, a védendő vízműkút által feltárt vízkészletre várhatóan nem fog hatást gyakorolni.

A tervezett beruházással Sótóny és Nyőgér települések egy közös szennyvízelvezetési rendszert alkotnak.

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Kormányrendelet (e címszó alatt: Korm.rendelet) 3. § (1) bekezdése szerint: A 2000 lakosegyenérték (a továbbiakban: LE) feletti szennyvízelvezetési agglomerációkat a szennyvízelvezetési agglomerációs jegyzékben kell meghatározni.

A program szennyvízelvezetési agglomerációs jegyzékét a Nemzeti Települési

Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A Korm. rendelet 3. § (9) bekezdése szerint: A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében nem szereplő települések önkormányzatai – a Korm. rendelet szerinti módszertani vizsgálatokra és eljárásra alapozottan – a Csatlakozási Szerződésben rögzített utolsó mentességi határidő (2015. december 31.) lejártát követően – a Program felülvizsgálata keretében kerülhetnek legkorábban a szennyvízelvezetési agglomerációs jegyzékbe.

Tekintettel arra, hogy a két település által alkotott szennyvízelvezetési rendszer terhelése nem éri el a 2000 LE-et, ezzel a rendszer nem része a Nemzeti Megvalósítási Programnak.

Fentiek alapján nincs elvi akadálya, hogy a Sótöny és Nyőgér települések közösen létesítsenek szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszert.

Megállapítottam továbbá, hogy a tervezett vízellétesítmények létesítéséhez a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján vízjogi létesítési engedély szükséges, így határozatom rendelkező részében ezen engedély beszerzését írtam elő.

A Sótöny és Nyőgér települések szennyvizeit fogadó és tisztító szennyvíztisztító telep a tervek szerint a – 063/9 hrsz.-ú földrészlet megosztásából keletkező – 063/11 hrsz.-ú külterületi ingatlanon kerülne kialakításra. Ez a terület a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 5648-2/9/2008 sz. határozata alapján a Rába folyó nagyvízi medrében helyezkedik el, így a szennyvíztisztító telep kialakítására vonatkozó előírást a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I.31.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés és 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján írtam elő.

Természetvédelem

Megállapítottam, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat nyomvonala által érintett ingatlanok részben belterületi ingatlanok, részben olyan külterületi ingatlanok, amelyek nem állnak országos védettség illetve európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt. A tervezett szennyvíztelep területe (Sótöny 063/11 hrsz.) és a befogadó vízfolyás, a Csörnőc-Herpenyő patak azonban részét képezi a **HUON 20008 Rába és Csörnőc völgy** megnevezésű **Kiemelt Jelentőségű Különleges Természet-megőrzési Területnek**, azaz Natura 2000 besorolású ingatlan.

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet (e címszó alatt: Rendelet) 4. § (1) bekezdése értelmében „a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok, és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.”

A Rendelet 10. § (1) bekezdése kimondja „Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak - a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez

viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel - vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.”

Az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmazza a beruházással érintett Natura 2000 területekre vonatkozó, Mesterházy Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök által készített természetvédelmi hatásbecslést, amelyet szakági állásfoglalásom kialakításánál figyelembe vettem.

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a szennyvíztelep tervezési területe nagymértékben degradált, gyomos, magaskórós növénytakarúval uralt. Déli oldalról akácok határolja, az ingatlan beruházással érintett részén védett és Natura jelölő fajok, élőhelyek nem találhatók.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció említi, hogy a környéken előfordulhatnak védett madárfajok (töviszúró gébics *Lanius colluriol*, citromsármány *Emberiza citrinella*, karvajposzáta *Sylvia nisoria*, sordély *Emberiza calandra*, zöldike *Carduelis chloris*), de a populációkat védi mobilitásuk, élőhelyük védelmében pedig a cserjeirtást időben és térben korlátozó kikötéseket rögzítettem.

Továbbá megállapítható, hogy a szennyvízhálózat nyomvonala erősen bolygatott, utak melletti, gyomnövényzettel uralt külterületeket érint, és a vízminőségi előírások betartásával a beruházás a befogadó, Natura 2000 besorolású Csörmöc-Herpenyő patakra sem gyakorol jelentős hatást.

A fentiekben ismertetett tények alapján megállapítható, hogy az előzetes vizsgálati dokumentáció kellő mélységben feltárja az érintett területek jelenlegi állapotát, igazolva, hogy a tervezett beruházásból táj- és természetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem származnak, és a munkálatok a Natura 2000 kijelölési célok megvalósítását elutasításra okot adó mértékben nem sértik, ezért a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. Kikötéseimet a természetvédelmi szempontból értékes gyepterületek és a védett madárfajok védelme érdekében tettem.

Állásfoglalásom jogszabályi háttere a Rendelet hivatkozott szakaszai és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alábbi rendelkezései:

- 8. § (1) bekezdése kimondja, hogy „a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani”;
- a 17. § (1) bekezdése szerint „a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni;
- a 43. § (1) „tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő- táplálkozó, költ-, pihenő-, vagy búvóhelyének lerombolása, károsítása”.

Levegőtisztaság-védelem

Az építés időszakában a földmunka gépek és szállító járművek működése légszennyezéssel jár, mely a környezetre csekély mértékben terhelő hatású, a munkaterületen és annak közvetlen környezetében tapasztalható. Ezek hatásai az építés befejezésével véglegesen megszűnnek.

Üzemeléskor a csatornahálózat és a szennyvíz átemelők szaghatásával kell számolni. A levegő

védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Kormányrendelet 14. §-a alapján búzzal járó tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. Az átemelők bűzhatása ellen műszaki megoldást terveznek, az átemelő aknák folyadékfelszín feletti részéből a kellemetlen szagokat tartalmazó levegőt elszívják, és egy tözegágyas szagtalanítón keresztül juttatják a környezeti levegőbe. A tözegágyat évente cserélik. Az aknába kerülő szerves anyagok rothadását, mely bűzhatást okozhat, az aknában kiülepedett anyagok szivattyú általi felkeverésével, és a szennyvíztelepre juttatásával gátolják meg, továbbá a csatornahálózatba időszakosan mésztejoldatot adagolnak.

A szennyvíztisztítás technológiája eleveniszapos technológián alapszik, a tisztítási folyamat végtermékei (rácsszemét) víztelenítve, zárt, szagmentes rendszerben kerül zárható konténerekbe, majd a kommunális hulladéklerakóra. A szennyvíztisztító telepet külterületen, a lakott területhez képest kb. 700 m távolságban tervezik elhelyezni. A telep bűzhatása a lakott területen nem érzékelhető.

A dokumentáció alapján levegőtisztaság védelmi szempontból jelentős környezeti hatással nem kell számolni, a telepítés és az üzemelés során a levegőt ért hatások az elviselhető mértékűek.

Zajvédelem

A tervezett létesítmény megvalósításával és üzemeltetésével kapcsolatos, zajkibocsátási határértékeket a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (e címszó alatt: Együttes rendelet) határozza meg.

Az *építéskor* a munkagépek által keltett és a szállításból adódó forgalomnövekedés okozta zajterhelés rövid időtartamú és kismértékű. Zajterhelés szempontjából kedvező esetnek vehető, hogy a gépi munkálatokat egy-egy szakaszon maximum 1 hónapig végzik, a nyomvonal előrehaladtával a zajforrások is tovább vonulnak, az építési zajterhelés megszűnik. Az *üzemelés* során kialakuló környezeti zajterhelést a karbantartással, időszakos ellenőrzéssel kapcsolatos zajok, továbbá a Sótöny község belterületén tervezett 5 db, Nyögér község belterületén tervezett 3 db szennyvízáttemelő telep működése okozzák. A Sótöny és Nyögér belterületén végzett karbantartás és ellenőrzés időnkénti zajkibocsátása elhanyagolható, a belterületen üzemelő szennyvízáttemelők zajszigetelt kivitelben kerülnek telepítésre, a dokumentációban részletezett számítások alapján megállapítható, hogy működésük az egyenként legközelebb elhelyezkedő lakóházak előtt nem okoz határérték feletti zajterhelést, a szennyvízáttemelők zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő létesítmény nem helyezkedik el, ezért zajkibocsátási határérték megállapítását a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (e címszó alatt: K.r.) 10. §. (3) bek. alapján nem kell kérni.

A szennyvíztisztító teleptől számítva a legközelebbi zajtól védendő objektumok kb. 700 m távolságban helyezkednek el. A szennyvíztisztító zajvédelmi szempontú hatásterületén szintén nem helyezkedik el védendő terület és létesítmény, erre való tekintettel a K.r 10. §. (3) bek. értelmében zajkibocsátási határértéket ezen létesítmény zajforrásaira sem kell kérni.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem okoz jelentős környezeti hatásokat.

Hulladékgazdálkodás

A dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenység során keletkező hulladékok (szennyvíziszap, rácsszemét) további kezelése megoldott.

Környezetvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatását hulladékgazdálkodási szempontból nem

javasoljuk a csekély környezeti hatás miatt.

Minderre tekintettel megállapítottam, hogy a tervezett beruházás során – a határozatomban foglalt előírások betartása esetén – nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a határozatomat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 67. § (2) bekezdése és a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének dc.) pontja alapján hoztam meg.

Az engedélyezési ügyben az adott ügyfajtára 33 munkanap az irányadó ügyintézési határidő. Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamok.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2010. június 25. Döntésemet a jogszabályok alapján meghatározott határidőben hoztam meg.

A határozatom a Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése alapján Bejczygyertyános – Nyőgér – Sótony Községek Körjegyzője részére közzététel céljából megküldésre, valamint a Felügyelőség honlapján - (<http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu>) - közzétételre kerül.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján állapítottam meg.

Felügyelőségem hatásköre és illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésén, valamint 1. sz. melléklet IV. fejezetének 2. pontján alapul.

A határozatot kapják

1. Sótony Község Önkormányzata 9681 Sótony, Fő u. 3.
2. Nyőgér Község Önkormányzata 9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.
3. HAMBERGER Környezetvédelmi Iroda 8900 Zalaegerszeg, Patkó u. 3/2.
4. Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész Iroda 9022 Győr, Vörösmarty u. 10.
1. ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete Szombathelyi Telephely 9701 Szombathely, Pf. 110.
2. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 9700 Szombathely, Kőszegi u. 3.
3. Sótony, Bejczygyertyános, Nyőgér Községek Körjegyzője 9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.
4. Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.
5. Sárvári Körzeti Földhivatal 9601 Sárvár, Kossuth tér 2.
5. Sárvár Város Önkormányzata Építéshatósági Osztály 9600 Sárvár, Várkerület 2.-3.
6. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A.

Szombathely, 2010. június 16.

Lábdy Miklós sk.
igazgató