

VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTF02/2759-19/2016.
Műszaki ügyintézők: Bakos Enikő
Bertalan Ágnes
Törkenczi Arnold
Völgyiné Tóth Marietta
Jogi ügyintéző: dr. Gombás Boglárka
Telefon: 94/506-725

Tárgy: Körmend, Vasaljai utca
0682/13 hrsz. alatti ingatlan
villamos energia ellátásának
előzetes vizsgálati eljárása

HATÁROZAT

I.

Az **E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.** (9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.) által tervezett, "Körmend, Vasaljai utca 0682/13 hrsz. villamos energia ellátása" tárgyú, az ESPA Kft. (2525 Bajna, Órhegy-alja 4.) által 2016. augusztusában készített előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat

e l f o g a d o m,

egyben megállapítom, hogy a Körmend, Vasaljai utca 0682/13 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátásának - terv szerinti - megvalósítása esetén

nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A környezetvédelmi kikötések, feltételrendszerek az építési engedélyezési eljárás során kerülnek rögzítésre.

II.

Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szervezetek állásfoglalásai

A **Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály** (9700 Szombathely, Batthyány tér 2.) VA/FEF01/5866-2/2016. szám alatt az alábbiakat rögzítette:

"A Körmend 0682/13 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásának előzetes vizsgálati eljárása" tárgyában az engedély - erdészeti szakkérdés tekintetében - kikötés nélkül kiadható."

A **Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Földhivatali Osztály** (9700 Szombathely, Széll K. u. 31-33.) 10313-2/2016. számon szakmai véleményét az alábbiakban rögzítette:

"A Körmend 0682/13 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásának előzetes vizsgálati dokumentációja alapján a tervezett elektromos légvezeték tartóoszlopai művelés alól kivett területre kerülnek elhelyezésre, a vezeték kiépítése ugyancsak művelés alól kivett területről megoldható. A vezeték

biztonsági övezete érint termőföldterületeket is, azonban a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény 14.§ (1) bekezdése értelmében a biztonsági övezet nem jelenti a termőföld más célú hasznosítását. Leírtak alapján az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat kikötés nélkül elfogadom."

A Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály (9762 Tanakajd, Ambróczy sétány 2.) VA/ÉBNTF03/2455-2/2016. számon talajvédelmi szakmai véleményében az alábbiakat állapította meg:

- az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó K. 11-13.) részére, az ESPA Kft. (2525 Bajna, Örhegy-alja 4.) által készített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján (2016. augusztus), Körmend 0682/13 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásának előzetes vizsgálati eljárásának talajvédelmi szakkérdésben szakmai véleményem a következő: nem feltételezhető jelentős környezeti hatás a beruházással érintett ingatlanokkal szomszédos termőföldeken.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) VE-V/001/1837-3/2016. szám szakmai véleményében az alábbiakat rögzítette:

"A Bányafelügyelet nyilvántartása alapján megállapította, hogy a tervezési területen működő szilárd ásványi nyersanyag lelőhely nem található, továbbá a Nagylengyel-Nyugat-szénhidrogén védnevezű kutatási terület lefedi a tervezési helyszínt.

A Bányafelügyelet továbbá megállapította, hogy a tervezési területen alsó-pleisztocén folyóvízi üledékek (kavics, homokos kavics) fordulnak elő, földtani veszélyforrás a nyilvántartásában nem szerepel.

A Bányafelügyelet megvizsgálva a tervezett tevékenységet megállapította, hogy a tárgyi középfeszültségű szabadvezeték (20/0,4 kV-os oszloptranszformátor-állomás és az azt megtápláló 20 kV-os légvezeték - oszlopok leásása) létesítése a földtani környezetre kismértékű hatást gyakorol, veszélyeztetettséget nem jelent."

A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (9700 Szombathely, Sugár u. 9.) VA/NEF/00969-2/2016. számon szakmai véleményét az alábbi kikötésekkel adta meg:

- A kivitelezési munkálatok során a dolgozók részére biztosítani kell az egyéni védőeszközöket, a megfelelő minőségű ivóvizet, illemhely és kézmosó használati lehetőséget, valamint pihenő, illetve tartózkodási helyet.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3.) VA-06/ÉÖO/1792-2/2016. számon örökségvédelmi szakmai véleményében az alábbiakat rögzítette:

- A tervezett beruházás a Forster Gyula Nemzetközi Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ nyilvános és közhiteles örökségvédelmi hatósági nyilvántartásában 56540 számú azonosítóval nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintve valósul meg.
- A csatolt engedélyezési tervdokumentáció és a lelőhelyet nyilvántartási adatainak összevetése alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység közvetlenül nem veszélyezteti a régészeti lelőhelyet, így örökségvédelmi érdeket nem sért.

A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Körmend Város Jegyzője (9900 Körmend, Szabadság tér 7.) MU-514-2/2016. számú belföldi jogsegélyre adott válasza:

"A tervezett beruházás Körmend város közigazgatási területére vonatkozóan a helyi környezetvédelmi és természetvédelmi előírásokkal, illetve a helyi településrendezési tervvel a melléklet előzetes dokumentáció szerint tervezett beruházás megvalósítása nem ellentétes."

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (9700 Szombathely, Ady tér 1.) 36800/5345/1/2016.ált. számon az alábbiakat rögzítette:

- A tervezett tevékenység megvalósításából, vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

III.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 35. főszáma alapján az igazgatási szolgáltatási díjat 250.000,- Ft-ban állapítottam meg, mely a kérelmező részéről megfizetésre került.

IV.

A határozat ellen a kézbesítéstől - hirdetmény útján értesítettek esetében a hatóság hirdetőtábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől - számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható - indokolással ellátott - fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 125.000,- Ft, természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében 1 %-a, azaz 2.500,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00335711-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Indokolás

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által tervezett, a Körmend 0682/13 hrsz. villamos energia ellátása tárgyú kérelme mellékleteként hatóságunkhoz benyújtotta az Espa Kft. (Bajna) által készített előzetes vizsgálati dokumentációt előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása céljából.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet - továbbiakban: Kormányrendelet - 3-5. §-aiban foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben - továbbiakban Ket. - meghatározott eljárási rendben kerültek elbírálásra.

Az eljárás során VA/KTF02/2759-4/2016. számon hiánypótlást rendeltem el, melynek teljesítése 2016. szeptember 16-án megtörtént.

A tervezett beruházással érintett Körmend Város Önkormányzat Jegyzőjénél az előzetes vizsgálati dokumentáció 1 példányának csatolásával a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott tartalmú közleményt tettem közzé hatóságom azzal, hogy az abban foglaltakra a Főosztályom

honlapján történő megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül hatóságomon észrevételt lehet tenni. A rendelkezésre álló határidőn belül észrevétel nem érkezett.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.31.) Kormányrendelet 5. számú mellékletének figyelembevételével megtörtént a szakhatóság, és szakkérdés vizsgálatában közreműködő szervezetek és jogsegély kiadására jogosult jegyző megkeresése.

Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához

- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály VA-06/ÉÖO/1792-2/2016. szám alatt
- Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya VA/NEF/00969-2/2016. szám alatt.

Kikötések rögzítése nélkül fogadta el az előzetes vizsgálati dokumentációt, és adta meg hozzájárulását:

- Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály (9700 Szombathely, Batthyány tér 2.) VA/FEF01/5866-2/2016. szám alatt,
- Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály VA/ÉBNTF03/2455-2/2016. szám alatt,
- Körmenyi Közös Önkormányzati Hivatal Körmenyi Város Jegyzője (9900 Körmeny, Szabadság tér 7.) MU-514-2/2016. szám alatt,
- Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály VE-V/001/1837-3/2016. szám alatt,
- Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/5345/1/2016.ált. szám alatt,
- Vas Megyei Kormányhivatal Körmenyi Járási Hivatal Földhivatali Osztály (9700 Szombathely, Széll K. u. 31-33.) 10313-2/2016. szám alatt.

Az eljárásba bevont szakhatóság, szakkérdést vizsgáló szervezetek állásfoglalásainak indokolása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály (9700 Szombathely, Batthyány tér 2.) VA/FEF01/5866-2/2016. szám alatt tett állásfoglalásának indoklása:

Az ESPA Kft. (2525 Bajna, Órhegy-alja 4.) által készített, 2016. keltezésű, Körmeny, Vasaljai utca 0682/13 hrsz villamos energia ellátása című előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a tervezett beruházás Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet nem érint, illetve fásítást nem érint, azzal nem szomszédos, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint nyilatkoztam.

Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdés alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98.§ (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást. Hatáskörömet és illetékességemet a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015.(III.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése, 12.§ (1) bekezdése és az 1. számú melléklete rögzíti.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (9700 Szombathely, Bejczy István utca 1-3.) VA-06/ÉÖO/1792-2/2016. számú állásfoglalásának indokolása:

Az előzetes vizsgálati eljáráshoz kapcsolódó örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére hatáskörömet a *régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 3. § a) pontja, illetékességemet az Öeljr. 1. számú melléklete állapítja meg.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (9700 Szombathely, Ady tér 1.) 36800/5345/1/2016.ált. szám alatti állásfoglalásának indokolása:

A környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és az 5. melléklet II. táblázat 3. pontja alapján, az előzetes vizsgálati eljárásában a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton közzétett, ESPA Kft. (2525 Bajna, Órhegy-alja 4.) által 2016. augusztusában készített vizsgálati dokumentáció és a csatolt természetvédelmi célú hiánypótlás átvizsgálása során az alábbiakat állapítottam meg:

A tervezéssel érintett terület a Rába folyó vízgyűjtőterületén fekszik. Körmeny város külterületén. A Körmeny 0682/13 hrsz. – ú ingatlan 20/04 kV-os villamos energia ellátásra szabadvezeték épül a Körmeny – Szentgotthárd-3 20 kV-os hálózati új oszlophelyen tervezett T1. sz. oszlopa és a végponti OTR állomás T7 jelű oszlopa (Körmeny 0682/13 hrsz.) között. Az légvezeték kiépítésnek célja a Körmeny 0682/13 hrsz.-ú ingatlanon tervezett szennyvíz átemelő elektromos energia ellátásának megteremtése. A tervezett elektromos ellátó szabadvezeték a keresztezi az Erdős patakot annak zárt a Körmeny – Vasalja összekötő úttal párhuzamos szakaszán. A tervezett szabadvezeték és tartószerkezetei a terv szerinti kialakítás során az árvíz és a jég levonulására hatással nincsenek. A mederfenntartásra nem gyakorolnak hatást. Vízbázis védőterületet nem érint, felszíni és felszín alatti vizek minőségére hatással nincs.

A rendelkezéseimre álló iratok, valamint a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja figyelembevételével – döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság szakhatósági hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a 2. melléklet 6. pontja, továbbá a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és az 5. melléklet II. táblázat 3. pontja állapítja meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya (9762 Tanakajd, Ambróczy sétány 2.) VA/ÉBNTF03/2455-2/2016. szám alatt az alábbiakat rögzítette:

2016. szeptember 21-én érkezett megkeresésükre, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) részére, az ESPA Kft. (2525 Bajna, Órhegy-alja 4.) által készített előzetes vizsgálati eljárásának

talajvédelmi szakkérdésben szakmai véleményem a következő:

– nem feltételezhető jelentős környezeti hatás a beruházással érintett ingatlanokkal szomszédos termőföldeken.

Az elsőfokú talajvédelmi szakkérdésben kiadott szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése (5. sz. melléklet I/5. pont), és a megyei kormányhivatalok

mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése által biztosított jogkörben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott illetékesség alapján eljárva alakítottam ki.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) VE-V/001/1837-3/2016. számon adott nyilatkozata az alábbiakat rögzíti:

„A Bányafelügyelet megvizsgálva a tervezett tevékenységet megállapította, hogy a tárgyi középfeszültségű szabadvezeték (20/0,4 kV-os oszloptranszformátor-állomás és az azt megtápláló 20 kV-os légvezeték - oszlopok leásása) létesítése a földtani környezetre kismértékű hatást gyakorol, veszélyeztetettséget nem jelent.

A fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet nem tartja szükségesnek a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását, a környezetvédelmi engedély kiadásához a Hatóságnak nem szükséges bányászati-földtani szakkérdés tekintetében feltételeket megadni, figyelemmel a 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 5. melléklet I.8. pontjában foglaltakra.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Körmen di Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10365/2016. szám alatti állásfoglalásának indokolása:

A termőföld mennyiségi védelme követelményei szakkérdésben kiadott állásfoglalásomat a 71/2015.(III.31.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján adtam ki.

Hivatalom hatásköre a földhivatalok, valamint a Földmérés i és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében és 9.§ (1) bekezdésében, illetékessége a 3.§ (2) bekezdésében és a Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglaltakon alapul.

A kiadmányozási jogot a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Kormányrendelet 10.§ d) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott, a Vas Megyei Kormányhivatalt Vezető Kormány megbízott 2/2015. (III.31.) számú utasításának 2. sz. függeléke alapján gyakoroltam.

Körmen d Város Közös Önkormányzati Hivatal Körmen d Város Jegyzője (9900 Körmen d, Szabadság tér 7.) MU-514-2/2016. számú - belföldi jogsegélyre adott - válaszában az alábbiakat rögzítette:

A Körmen d település területét érintő tervezett szennyvízátemelő miatti transzformátor állomás előzetes dokumentációja a hatáskörömb e tartozóan megvizsgáltam Körmen d Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról szóló, 39/2007.(XII.21. sz) rendeletét a természetvédelmi helyi előírások teljesülését, a hozzájárulás kiadásának nem látom akadályát.

Körmen d Város Önkormányzata Képviselő-testületének Körmen d Város Építési Szabályzatáról és a város Szabályozási tervéről szóló 36/2003.(XII.01.) számú rendeletben a tervezett létesítmény nyomvonala, elhelyezkedése tekintetében áttekintettem, és megállapítottam, hogy amennyiben a tervezett beruházás a becsatolt előzetes dokumentációkban rögzített feltételekkel valósul meg, a helyi építési szabályozás szempontjából, amelyek védelme jogszabály alapján a hatáskörömb e tartozik, jelentős állapotváltozás nem következik be, illetve nem valószínűsíthető olyan veszélyeztetés, amely elleni védelmet jogszabály az önkormányzati jegyzőjének utalja.

Tájékoztatom Körmen d Város Önkormányzata Képviselő-testülete 39/2007 (XII.21. sz) rendeletén, valamint Körmen d város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 36/2003.(XII.01.) számú rendelet alapján.

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (2) (3) bekezdése alapján zártam ki.
A kiadmányozási jogot az I/2013. számú utasítás alapján gyakoroltam.
A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást a Ket. 44.§ (9) bekezdése alapján adtam.

A tervezett tevékenység általános jellemzői

Általános jellemzők

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. beruházásának célja a Körmend, Vasaljai utca 0682/13 hrsz.-ú terület villamos energia ellátása. Az energiaellátás érdekében új 20 kV-os légvezetékes hálózat (csupasz szabadvezeték), valamint 20/0,4 kV-os oszloptranzformátor-állomás létesítését tervezi a beruházó.

A beruházás során összesen 7 db vasbeton oszlop építésére és 1 db oszlop bontására, valamint 20/0,4 kV-os oszloptranzformátor-állomás telepítésére kerül sor.

Az építendő 20 kV-os szabadvezeték hossza összesen 537 fm.

A villamosenergia-ellátó közép feszültségű szabadvezeték hálózatok építésének tervezett időpontja: 2016. II. félév. A hálózatépítés időtartama: kb. 2 hét.

Levegőtisztaság-védelem

A tervezett vezetéképítés időszakában a munkagépek és szállítójárművek üzeme levegőterheléssel jár. A kivitelezési munkák során levegőterhelés átmenetileg lép fel az építési tevékenység alatt, ezek hatása a rövid időtartam miatt csekély mértékű. A levegőtisztaság védelmi szempontú hatásterület az építés időszaka alatt a munkagépektől számított 50 m sugarú körön belül lokalizálódik. Üzemeléskor levegőterhelő hatások nem jelentkeznek.

Zajvédelem

A létesítés során a munkagépek által keltett és a szállításból adódó forgalomműködés okozta zajterhelés rövid időtartamú és kismértékű, továbbá a hálózatépítés befejeztével megszűnik. A benyújtott számítások alapján a sem a kivitelezés miatt, sem a kapcsolódó szállítási tevékenység következtében nem várható a zajtól védendő objektumoknál határérték-túllépés.

A beépíteni tervezett transzformátor állomás állandó zajforrásnak tekinthető, azonban zajkibocsátása nem jelentős, az általa kibocsátott zaj hatásterülete 7,9 m. Mivel a tervezett létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületén zajtól védendő objektumok, területek nem találhatók, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésének a) pontja alapján nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérni.

Hulladékgazdálkodás

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a kivitelezés során leszerelt, még hasznosítható anyagok az E.ON Hálózati Szolgáltató Kft., és az EGS LOG által üzemeltetett központi raktári gyűjtőhelyére kerülnek beszállításra, ahol minősítés után újrafelhasználásra kerülnek.

Az építés során keletkező nem veszélyes hulladékok (beton, cserép, kerámia, műanyag) engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításáról gondoskodnak.

A kitermelt talajt engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére adják át, illetve a helyszínen feltöltésre felhasználják.

A tervezett létesítmény üzemeltetése során hulladék nem keletkezik.

Földtani közeg védelme

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett beruházás földtani közegre gyakorolt hatása nem jelentős. A földtani közeg a kivitelezés munkálatai során, havária esemény alkalmával szennyeződhet. Az üzemelés során negatív környezeti hatás fellépése nem várható.

Természet- és tájvédelem

Megállapítottam, hogy a nyomvonal és biztonsági övezete által érintett **Körmend 0723/4, 0723/5, 0701, 0682/14 és 0682/13** hrsz-ú külterületi ingatlanok nem állnak országos, illetve európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.

A legközelebbi természet-közeli élőhelyek a beruházási területtől több mint 230 m-re délre lévő, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet /továbbiakban: Rendelet/ értelmében Natura 2000 területek, a HUON 20008 Rába és Csörnőc-völgy megnevezésű Jávahagyott Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési Területhez tartozó ingatlanok, amelyeket a beruházás nem érint.

A munkálatok során 537 méter nyomvonal hosszúságú 20 kV-os légvezetékét építenek, továbbá egy OTR FA-2200 típusú transzformátorállomás egy 160 kVA-es transzformátorral kerül telepítésre a tervezett szennyvízátelő villamos energiaellátása biztosítására.

A beruházás szántó melletti, kivett út művelési ágú területeket vesz igénybe külterületen, de a belterület közelében, ahol a transzformátor állomás és a légvezeték kiépítése területhasználati változást kis területen okoz. A mezőgazdasági hasznosítás, a belterület és az út közelsége miatt természet-közeli élőhelyek, védett természeti érték előfordulása a nyomvonal mentén nem valószínűsíthető. A meglévő növényzet a beavatkozás, bolygatás után várhatóan rövid időn belül regenerálódik.

A légvezeték keresztezi az Erdős-patakot, de az építés, üzemelés a vízfolyásra mint élőhelyre hatást nem gyakorol.

A javasolt nyomvonal a helyi településrendezési szempontokkal összhangban van, módosításuk nem szükséges.

Fentiek alapján a hálózat kialakítása és üzemeltetése - a dokumentációban részletezett madárvédelmi szempontok figyelembe vételével - jelentős hatást a madarakra nem jelent, a vezeték és a transzformátor állomás a belterület közelségében nem új tájélem, tájképi hatásuk elhanyagolható, következésképpen a tervezett beruházás táj- és természetvédelmi érdeket nem veszélyeztet, az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadható, jelentős hatás nem várható.

A dokumentáció élővilág-védelmi fejezetét Vona Márton táj- és természetvédelmi szakértő (SZ-027/2009.) készítette.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 7.§ (5) bekezdése szerint: *„Elektromosenergia-szállító légvezetékek létesítésekor, valamint középvezetékű szabad légvezeték teljes szakaszhosszra kiterjedő felújításakor olyan műszaki megoldásokat kell alkalmazni, amelyek a vadon élő madarakat nem veszélyeztetik.”*

A Tvt. 8.§ (1) bekezdése alapján *„a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.”*

A Tvt. 17. § (1) bekezdése szerint „a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni;

A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint *„tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”*

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján a szakkérdéseket vizsgáló szervezetek, szakhatóság megkeresése megtörtént.

A kérelemben foglaltak felülvizsgálata során, az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek alapján, hatóságom szakértői véleménye, valamint a közreműködő szervezetek és szakhatóság állásfoglalásának figyelembevételével megállapítottam, hogy a tervezett beruházás során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem.

Határozatom jogalapja a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének ac) pontja.

Az érintetteket az eljárás megindításáról a Ket. 29. § (6) bekezdése alapján, hozott döntésemről a Ket. 80. § (3) és (5) bekezdései alapján hirdetményi úton értesítettem.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet, I. fejezet 35. pontja.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.

A jogorvoslati eljárás díj jogalapja FM rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. sz. melléklet 1. fejezet 35. pontja.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8. § (1) bekezdésén, valamint a 2. sz. melléklet 3. pontján alapul.


A határozatot kapja:

- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.)
- ESPA Kft. (2525 Bajna, Őrhegy-alja 4.)
- Körmentdi Közös Önkormányzati Hivatal Körment Város Jegyzője (9900 Körment, Szabadság tér 7.)
- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal (9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3.)
- Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya (9762 Tanakajd, Ambróczy sétány 2.)
- Vas Megyei Kormányhivatal Körmentdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály (9700 Szombathely, Széll K. u. 31-33.)
- Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (9700 Szombathely, Ady E. tér 1.)
- Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály (9700 Szombathely, Batthyány tér 2.)
- Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (9700 Szombathely, Sugár u. 9.)
- Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)

Szombathely, 2016. október 18.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából:**

**Bencsics Attila
főosztályvezető**



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Szám: VA/KTF02/2759-20/2016. **Tárgy:** Körmend, Vasaljai utca 0682/13 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátásának előzetes vizsgálati eljárása
Műsz. ea.: Törkenczi Arnold
Jogi ea.: dr. Gombás Boglárka
Melléklet: 1 pld. hirdetmény
1 pld. VA/KTF02-2759-19/2016. számú határozat

Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal
Körmend
Szabadság tér 7.
9900

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 npra tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnnek kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről hatóságom felé kérem visszajelzés megtételét.

Szombathely, 2016. október 18.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából:**

**Balaton Tihamér
osztályvezető**

HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.), mint engedélyes részére Körmend, Vasaljai utca 0682/13 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás kapcsán a VA/KTF02/2759-19/2016. számú határozattal előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A létesítmény hatásterülete:

A tevékenységgel érintett ingatlanok a következők: Körmend 0723/4, 0723/5, 0701, 0682/14, 0682/13 hrsz-ú ingatlanok

A határozat a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalában és a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 121. szobában) ügyélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén hatóságom hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható – indokolással ellátott - fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 125.000,- Ft. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Szombathely, 2016. október 18.

Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
- Szombathely -

A hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2016.

A hirdetmény levételének napja: 2016.

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2016.

A hirdetmény levételének napja: 2016.