



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 2843-2/3/2013. **Tárgy:** A Magyar Telekom Távközlési Nyrt.
(1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók
B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő tele-
fonközpont klíma berendezésére vonat-
kozó zajkibocsátási határértéket megál-
lapító határozat.

Ea: Vargáné Kovács Krisztina **Melléklet:** 1. pld. hirdetmény

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
8800 Nagykanizsa
Erzsébet tér 7.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény 78. §. (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2013. március 26.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Sümeginé Szanyi Violetta sk.
igazgatóhelyettes

HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. §. (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont klíma berendezésére a 2843-2/2/2013. számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség zajkibocsátási határértéket állapított meg.

A zajforrás hatásterületén elhelyezkedő védendő objektumok:

A Nagykanizsa, Bartók B. u. 3. (3077 hrsz.), a Bartók B. u. 5. (3079 hrsz.), a Bartók B. u. 6. (3051/21 hrsz.), a Bartók B. u. 10. (3051/4 hrsz.), a Bartók B. u. 12. (3051/6 hrsz.), valamint a Csokonai u. 1. (3074 hrsz.) szám alatti védendő lakóházak és iskola.

A zajkibocsátási határérték határozat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzőjénél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 118. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12
Szerda: 8³⁰-12, 13-16
Péntek: 8³⁰-12

Határozatom ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetében a felügyelőség hirdetőabláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 15.000,- Ft.

Szombathely, 2013. március 26.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőabláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőabláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 2843-2/2/2013. **Tárgy:** Zajkibocsátási határérték megállapítása
Ea.: Vargáné Kovács Krisztina

HATÁROZAT

A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. (3051/20 hrsz.) szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont klíma berendezéseire

a zajkibocsátási határértéket

az alábbiak szerint állapítom meg:

I.

- A Nagykanizsa, Bartók B. u. 3. (3077 hrsz.), a Bartók B. u. 5. (3079 hrsz.), a Bartók B. u. 6. (3051/21 hrsz.), a Bartók B. u. 10. (3051/4 hrsz.), a Bartók B. u. 12. (3051/6 hrsz.) szám alatti lakóházak védendő homlokzatai előtt 2 m-re

nappal (06⁰⁰-22⁰⁰) 55 dB(A)

éjjel (22⁰⁰-06⁰⁰) 45 dB(A)

- A Nagykanizsa, Csokonai u. 1. (3074 hrsz.) szám alatti iskola védendő homlokzatai előtt 2 m-re

nappal (06⁰⁰-22⁰⁰) 50 dB(A)

A teljesítés napja: a jogerőre emelkedés napja.

1. Kötelezem az üzemeltetőt a fenti határértékeknek a teljesítés napját követő mindenkori megtartására.
2. A fentiekben megállapított zajkibocsátási határérték teljesítési határidőn túli túllépése zajbírság fizetési kötelezettséget von maga után.
3. A környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, továbbá az üzemeltető tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését köteles a környezetvédelmi hatóságnak a változást követő 30 napon belül jelenteni.
4. A határozat határozatlan ideig érvényes.

II.

Határozatom ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetében a felügyelőség hirdetőtábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 15.000,- Ft.

Indokolás

A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. – továbbiakban: Nyrt. - (1541 Budapest) által a Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. (3051/20 hrsz.) szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont klímaberendezései által okozott panaszbejelentés kapcsán Felügyelőségünk környezeti zajmérést végzett a telephely környezetében.

A klímaberendezések Nagykanizsa Város Rendezési és Szabályozási Terve alapján településközpont vegyes terület és nagyvárosias lakóterületen helyezkednek, amelyek szakaszosan (éjjel - nappal) üzemelnek a hőmérséklet függvényében.

A mérésről készült jegyzőkönyvben rögzítettek alapján a zajkibocsátás a kijelölt mérési pontokon meghaladta az éjszakai időszakra megállapított határértéket.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló módosított 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 11. §. (3) bekezdése alapján, ha a környezetvédelmi hatóság olyan tények birtokába jut, amely a kibocsátási határérték megállapítását teszi szükségessé, akkor hivatalból indult eljárás keretében megállapítja a kibocsátási határértéket és az üzemeltetőt az eljárás lefolytatásához szükséges adatok szolgáltatására kötelezi.

A fentiekre tekintettel Felügyelőségünk a 7178-2/1/2012. számú határozatával a zajvédelmi hatásterület meghatározására és a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló módosított 93/2007.(XII.18.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 2. számú mellékletében szereplő adatok benyújtására kötelezte az üzemeltetőt, amely kötelezettségének a Nyrt. az előírt teljesítési határidőre eleget tett.

A telephely környezetében a rendelkező részben felsorolt védendő létesítmények, területek helyezkednek el. A hatásviselők területi funkciója a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló, 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet – továbbiakban: KvVM-EüM együttes rendelet – 1. sz. melléklet felosztása szerint „Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület” ahol a tevékenységből származó zaj megengedett terhelési határértéke nappal (06⁰⁰-22⁰⁰) 55 dB(A), éjjel (22⁰⁰-06⁰⁰) 45 dB(A), valamint a „Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület”, ahol a tevékenységből származó zaj megengedett terhelési határértéke nappal (06⁰⁰-22⁰⁰) 50 dB(A),

A rendelkező részben meghatározott védendő létesítményeket az Építményjegyzékről szóló, 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény, az építmények osztályozását tartalmazó II. részében a 11 számú Lakóépületek, 1122 Három és annál több lakásos épületek, valamint a 12 számú Nem lakóépületek, 1263 Iskolák kategóriába sorolja.

A zajkibocsátási határérték megállapítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló, 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet – továbbiakban: Kormányrendelet - 10. § (4) bekezdése, a 11. § (5) és (6) bekezdése alapján, a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló, 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) és (4) bekezdése, valamint a KvVM-EüM együttes rendelet 2.§ (1) bekezdésének és 5. § -ának figyelembevételével történt.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy az esetleges határérték túllépés – a Kormányrendelet 26. §. (1) bekezdése szerint – azonnali zajbírság kiszabását vonja maga után.

Az eljárás megindításáról az érintetteket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket. – 29. §. (3) bekezdése b.) pontja alapján értesítettem.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a Ket. 80.§ (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapják:

- Polgármesteri Hivatal – 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
- Magyar Telekom NyRt. - 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Szombathely, 2013. március 26.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Sümeginé Szanyi Violetta s.k.
igazgatóhelyettes